

MV – GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ
HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR
ODBORNÁ PŘÍPRAVA JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY

Konspekt

1-1-07

POŽÁRNÍ TAKTIKA

Základy požární taktiky

DZP určeného objektu

Zpracoval: Ing. Oldřich VOLF

Doporučený počet hodin: 2

Obsah

1	DZP URČENÉHO OBJEKTU.....	3
1.1	ÚVOD.....	3
1.1.1	<i>Metodická část.....</i>	3
1.1.1.1	Operativní plán.....	3
1.1.1.2	Textová část vyjímátné přílohy operativního plánu	3
1.1.1.3	Operativní karta.....	4
1.1.2	<i>Doporučení k provedení</i>	4
1.2	ZÁVĚR.....	5
1.2.1	<i>Doporučená literatura.....</i>	5

1 DZP určeného objektu

1.1 Úvod

Následující text tématicky navazuje na konspekt 1-1-06, který pojednává o významu a určení dokumentace zdolávání požárů (dále jen "DZP"). Cílem následujících řádek je metodicky seznámit hasiče zúčastňujících se výjezdové činnosti s jejich hasebním obvodem tak, aby byli dostatečně teoreticky připraveni na možná rizika spojená se zásahy v průmyslových objektech, jejichž provozní činnost si vyžaduje z různých legislativních důvodů (i mimo ně) pozornost ze strany jednotek PO a to z důvodů výskytu složitých podmínek pro zásah¹.

Okomentoval(a): [OV1]: Zde byl špatně odkaz na stejný konspekt.

Smyslem tohoto tématu prakticky přibližující konkrétní DZP je poskytnout informace o objektech právnických a podnikajících fyzických osob takového druhu, které vykazují ne zcela zřejmá nebezpečí nebo možné komplikace při zásahu a pomůže eliminovat složitost těchto objektů. Dále je možné využít například Posouzení požárního nebezpečí (pokud je na určitý objekt zpracované), havarijní plány, analýzy následků úniků nebezpečných látek apod. Doporučuje se zařadit toto téma do ročního plánu odborné přípravy podle charakteru konkrétního hasebního obvodu. Jiná potřeba seznamovat hasiče s DZP vyvstává v oblastech s velkým průmyslovým zatížením a jiná v oblastech např. zemědělských. Záleží tedy na zhodnocení velitele jednotky. Výhodou však je, když v průběhu výcvikového roku je každou směnou probrána.

1.1.1 Metodická část

Velitel jednotky vybere podle potřeby konkrétní objekt a příslušnou DZP uloženou u jednotky. Podle rozsahu dokumentace pak seznámí školené hasiče:

1.1.1.1 Operativní plán

Pokud je operativní plán k dispozici, seznámíme hasiče s:

- * složitostmi podmínek pro zásah jednotky PO (např. spletnost složitých objektů s nebezpečím dezorientace, prostory, které nejdou vůbec odvětrat nebo odvětrání vyžaduje speciální znalosti nebo nasazení speciálních zařízení, řešení stavebních konstrukcí nebo technologických zařízení, kde je těžko poznatelné šíření požáru atd.),
- * výskytem nebezpečných látek.

1.1.1.2 Textová část vyjimatelné přílohy operativního plánu

Jestliže je k dispozici tento dokument, pak seznámíme hasiče s:

- * stručnou charakteristikou objektu z hlediska hořlavosti stavebních konstrukcí, možností šíření požáru,

¹ § 18 Vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.

- * množstvím osob v různých denních režimech, počtem zvířat, koncentrací zvláštních hodnot,
- * nebezpečím, které představují shromažďované látky, případně za jakých podmínek jsou nebezpečné a požadavky na ochranu hasičů,
- * případným umístěním a ovládáním stabilního nebo polostabilního hasicího zařízení,
- * vodními zdroji v podniku a v jeho bezprostřední blízkosti, jejich vydatnost či s jinými zvláštnostmi v dodávce hasebních látek (pěnové hydranty, umístění skladů s hasivem, podmínky nebo systém jejich doplňování apod.),
- * komunikací v podniku s ohledem na rozměry požární techniky,
- * zvláštními pokyny pro jízdu nebo ustavení požární techniky, shromažďovací prostory záložní techniky atd.

Dále doporučujeme seznámit hasiče také s některými doporučeními pro velitele zásahu zejména:

- * předpokládaný způsob záchrany osob (využití zásahových a evakuačních cest, výškové techniky nebo jiné specifické formy záchrany apod.),
- * zásady ochrany života a zdraví hasičů při zásahu z hlediska specifiky objektu, zejména nutnost speciálních ochranných prostředků (dozimetry, explozimetry, ochranné obleky apod.)
- * způsob uzavření plynu, vypnutí el. energie včetně upozornění na prostory, v nichž nelze zaručit beznapěťový stav,
- * způsoby dálkové dopravy vody apod.

1.1.1.3 Operativní karta

Jestliže je k dispozici pouze tento druh dokumentace, postupujeme v podstatě podle textové části:

- * stručné seznámení s charakterem objektu,
- * hasební látky
- * doporučení pro velitele zásahu (u operativní karty můžeme seznámit hasiče s plným zněním těchto doporučení).

1.1.2 Doporučení k provedení

V rámci seznámení s DZP určeného objektu se doporučuje zahrnout také podrobné objasnění nejvýhodnější dojezdové trasy včetně jejich možných variant, které mohou být voleny např. podle směru větru či jiných konkrétních ukazatelů. Vhodné je také použít grafickou část DZP k vytvoření lepší představy o charakteru a dispozičním řešení budov i technologií.

Z hlediska metodického se jako přínosný v praxi ukazuje následující postup při odborné přípravě:

Seznámení hasičů zařazených do výjezdu jednotky PO s účelem DZP podle konspektu 1-1-06.

Navázat tématem DZP určeného objektu (1-1-07).

Po seznámení s konkrétním objektem nebo závodem se doporučuje provést kondiční jízdu s cílem posoudit objekt se skutečností.

Posledním stupněm odborné přípravy může být provedení prověřovacího cvičení na vybraný objekt.

Touto posloupností můžeme zajistit znalost hasebního obvodu na kvalitní úrovni. Pochopitelně nelze jednotku PO tímto způsobem seznámit se všemi objekty v jednom výcvikovém období. Je potřebné objekty vybírat podle míry nebezpečí, rizika a složitosti podmínek pro zdolávání požárů.

1.2 Závěr

1.2.1 Doporučená literatura

1. HANUŠKA, Z. Metodický návod k vypracování dokumentace zdolávání požárů. Praha: MV - Ředitelství HZS ČR, 1996.

DZP určeného objektu

Oldřich Volf

Konspekty odborné přípravy jednotek požární ochrany

Vydalo Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě, roku 2008,
s přispěním státní dotace Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství hasičského
záchranného sboru ČR.

Vytiskl Tiskárna Kleinwächter Frýdek - Místek

2. aktualizované vydání

Publikace neprošla jazykovou úpravou

ISBN: 80-86111-46-6