Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Krajské ředitelství
Závodní 205/70, 360 06 Karlovy Vary

Č.j.: HSKV-1729-5/2026-KKŘ
Datum: 24. 9. 2026
Vyřizuje: mjr. Mgr. Dagmar Wizovská
Tel.: 950 370 260
E-mail: dagmar.wizovska@hzscr.cz
Počet stran: 2
Počet příloh: 0

Název / jméno a příjmení: **xxx**
IČO / datum narození: **xxx**
Sídlo / trvalé bydliště: **xxx**
ID DS:

e-mail: xxx

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje (dále jen "HZS KVK"), jako subjekt povinný dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 22. 9. 2026 Vaši žádost o poskytnutí informací týkajících se úpravy dopravního značení a stavební úpravy zpevněných ploch vnitrobloku ul. Pobřežní, Svatava, a to z hlediska přístupu vozidel IZS k bytovým domům č. p. 154 a 155.

Konkrétně jste žádala o informace:

1. zda byl uvedený stavební záměr předložen HZS KVK k posouzení nebo k vydání stanoviska, závazného stanoviska či jiného vyjádření;

2. zda byl v souvislosti s tímto stavebním záměrem posuzován přístup požární techniky a dalších vozidel integrovaného záchranného systému k bytovým domům č. p. 154 a 155, zejména k jejich bočním vstupům;

3. zda bylo posuzováno zachování přístupové komunikace nebo jiného prostoru umožňujícího příjezd, ustavení a případnou manipulaci požární techniky v blízkosti předmětných bytových domů;

4. zda bylo v souvislosti s posuzováním stavebního záměru Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje známo, že má dojít k odstranění stávajícího sjezdu, který je v současné době využíván pro přístup do bezprostřední blízkosti bytových domů č. p. 154 a 155,

ke kterým HZS KVK sděluje následující:

Stavební záměr nebyl předložen HZS KVK k posouzení, a to z důvodu, že **HZS KVK** při posuzování požární bezpečnosti staveb **vykonává státní požární dozor** ve smyslu ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na vyhlášku č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“) z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, **pouze u staveb kategorie II a III.**

Ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) a § 7 odst. 2 písm. d) vyhlášky o kategorizaci staveb, jsou **stavby pozemních komunikací a zpevněných ploch plnících funkci přístupové komunikace nebo nástupní plochy pro požární techniku, stavbami kategorie I**.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem HZS KVK neposuzoval přístup požární techniky a dalších vozidel integrovaného záchranného systému k bytovým domům č. p. 154 a 155, zejména k jejich bočním vstupům, ani zachování přístupové komunikace nebo jiného prostoru umožňujícího příjezd, ustavení a případnou manipulaci požární techniky v blízkosti předmětných bytových domů.

HZS KVK není známo, že má dojít k odstranění stávajícího sjezdu, který je v současné době využíván pro přístup do bezprostřední blízkosti bytových domů č. p. 154 a 155.

Dle normativních požadavků (např. dle ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování) je pro HZS KVK vyhovující, pokud je u bytového domu umožněno ustavit požární techniku do vzdálenosti 50 metrů od objektu. S ohledem na taktiku zásahu by se v případě vzniku požáru neuvažovalo o ustavení požární techniky v bezprostřední blízkosti bytových domů.

Otisk úředního razítka

plk. Ing. Oldřich Volf, Ph.D., MBA
ředitel HZS Karlovarského kraje

Rozdělovník:

1. HZS KVK
2. xxx