



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh



Č.j. HSOS-4943-2/2026

Vyřizuje: kpt. Mgr. Vladislava Esenaljevová

Tel.: 950 730 351

E-mail: vladislava.esenaljevova@hzscr.cz

Ostrava 10. srpna 2026

Počet listů: -

Přílohy: -

PID: HZSTX00I4LCB



Poskytnutí informací

Dne 03.08.2026 byla Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje doručena Vaše žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) ze dne 03.08.2026, kterou žádáte o poskytnutí následujících informací *k požární bezpečnosti, protivýbuchové ochraně a kolaudačnímu stavu objektu bez čp/če na st. 975/1, st. 975/2 a st. 975/3 v k.ú. Konská (obec Třinec):*

1. **„Vydaná stanoviska / dokumentace k provozu Progres Ekotech, s.r.o.:** Vydával Hasičský záchranný sbor MSK (případně jeho právní předchůdci) v období od roku 1992 do současnosti jakékoliv stanovisko, vyjádření či souhlas ke stavebním úpravám, změně užívání stavby nebo provozu technologií pro společnost **Progres Ekotech, s.r.o.** v objektu v k. ú. Konská?
2. **Posouzení požárního rizika a protivýbuchové ochrany:** Byla HZS MSK předložena nebo schválena dokumentace požární ochrany nebo dokumentace o ochraně před výbuchem (vymezení zón s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů – uhelného a koksárenského prachu dle ČSN EN) pro provoz zpracování a skladování koksárenských materiálů v tomto objektu?
3. **Kontrolní činnost:** Byla ze strany HZS MSK v daném objektu či u provozovatele Progres Ekotech, s.r.o. v k. ú. Konská prováděna státní požární kontrola nebo prověrka dodržování předpisů o požární ochraně a protivýbuchové prevenci? Pokud ano, s jakým výsledkem?
4. **Historická požární zpráva / stanovisko k rekonstrukci (cca 1991–1992):** Disponuje HZS MSK ve svém archivu stanoviskem, požární zprávou či požárně bezpečnostním řešením z období cca let 1991– 1992, kdy probíhala změna v užívání stavby na sklad kovových polotovarů? Pokud ano, žádáme o poskytnutí kopie tohoto dokumentu pro doložení původně schváleného požárního zatížení objektu.
5. **Doporučený postup HZS k prověření bezpečnosti a uvedení objektu do provozu:** Vzhledem k tomu, že nám odcházející provozovatel (Progres Ekotech, s.r.o.) nepředal žádnou technickou dokumentaci, revizní zprávy (elektro, plyn, mostový jeřáb) ani dokumentaci o ochraně před výbuchem (ATEX), a v objektu se na stěnách, stropě, nosných konstrukcích a svítidlech nachází zbytky usazeného uhelného a koksárenského prachu, žádáme HZS MSK o sdělení doporučeného postupu:

- *Jaké odborné úkony, revize a požárně-bezpečnostní posouzení je nutné z hlediska požární ochrany a protivýbuchové prevence provést před jakýmkoliv opětovným vstoupením, zapnutím elektrických/plynových zařízení a jeřábu a zprovozněním objektu?*
- *Zda a v jakém rozsahu je z pohledu požární bezpečnosti vyžadována celková odborná asanace (dekontaminace usazeného hořlavého prachu) a úprava technických rozvodů/svítidel na odpovídající stupeň krytí?“*

S ohledem na výše uvedené Vám Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje poskytuje tyto informace:

Ad 1.

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje neneviduje žádnou výše zmíněnou dokumentaci.

Ad 2.

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje neneviduje žádnou výše zmíněnou dokumentaci.

Ad 3.

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje provedl dne 16.11.2011 tematickou kontrolu požární ochrany u společnosti Progres Ekotech, s.r.o., přičemž byly zjištěny nedostatky v umístění přenosných hasicích přístrojů a označení hlavního vypínače elektrického proudu a hlavního uzávěru vody. Zprávu o odstranění zjištěných nedostatků závad obdržel Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje dne 16.01.2012.

Ad 4.

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje nedisponuje žádnými zmíněnými dokumenty.

Ad 5.

K Vaší žádosti o sdělení doporučeného postupu Vám Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje sděluje, že z hlediska požární ochrany je Vaší povinností trvale dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy a stanovené podmínky požární bezpečnosti, přičemž tato povinnost platí pro veškeré činnosti spojené s provozem a užíváním předmětného objektu.

Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob při provozování činností jsou stanoveny v § 5 a § 6 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“).

Při užívání stavby pak musí být v souladu v § 5 odst. 1 písm. c) zákona o požární ochraně v návaznosti na § 30 odst. 1 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů, zachována úroveň požární ochrany vyplývající z technických podmínek požární ochrany staveb, podle kterých byla stavba navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání.

brig. gen. Ing. Radim Kuchař
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje