

Informace o výsledcích kontrol

provedených Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje

v roce 2024

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje (dále jen „HZS Plzeňského kraje“) zveřejňuje podle ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zák. č. 183/2017 Sb., informaci o kontrolách provedených v roce 2024 v rámci výkonu státního požárního dozoru.

HZS Plzeňského kraje provedl v roce 2024 celkem 589 kontrolních akcí. Z uvedeného počtu bylo provedeno:

- 5 komplexních požárních kontrol,
- 570 tematických požárních kontrol,
- 14 úkonů předcházejících kontrole
- 73 úkonů předcházejících kontrole, kterými se ověřovala náprava zjištěných nedostatků.

Z celkového počtu 575 kontrol (tematických a komplexních), bylo 275 kontrol se zjištěnými nedostatky a 300 kontrol bez nedostatků.

Kontrolující příslušníci zjistili jako nejčastější nedostatky:

- neudržování instalovaných požárně bezpečnostních zařízení (např. požárních dveří, nouzového osvětlení, elektrické požární signalizace aj.) nebo věcných prostředků požární ochrany (přenosných hasicích přístrojů) v provozuschopném stavu
- nedodržování technických podmínek požární bezpečnosti uvedených v požárně bezpečnostním řešení
- nevytváření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce (nebyly udržovány volné únikové cesty, volný přístup k únikovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, uzávěrům vody, plynu, k přenosným hasicím přístrojům, k zařízením pro zásobování požární vodou a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení apod.)
- neprovádění pravidelných kontrol dodržování předpisů o požární ochraně formou preventivních požárních prohlídek
- nesprávné nebo neúplné zpracování dokumentace požární ochrany, neudržování dokumentace v souladu se skutečným stavem
- neprovádění školení o požární ochraně