HZSSX00HQUA6

ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
krajské ředitelství

Adresa: Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno

Tel.: [redacted] **Fax:** [redacted] **E-mail:** [redacted]

Č. j. HSKL- 8447-2/2025 - ŘK

Kladno 7. října 2025

Počet listů: 1
Příloha: 0/0

[redacted]

Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
(Vyřizuje: [redacted]

Dne 3. 10. 2025 obdržel Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS STC“) prostřednictvím e-podatelny Váš e-mail věcně označený jako „*Požár Poděbrady 30.9.2025*“ koncipovaný ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém žádáte o poskytnutí informací týkajících se zásahu HZS STC u požáru dne 30. 9. 2025 v katastrálním území Poděbrady.

K Vaší žádosti sdělujeme, že dne 30. 9. 2025 v čase 16:06 hod. byl ohlášen požár vypínače vysokého napětí v trafostanici VN ČOV Poděbrady v objektu čistírny a úpravny vod/elektrické rozvodny, měnírny trafostanice a vedení el. proudu na adrese Poděbrady IV, Malé Zboží. Na místo byly vyslány jednotky HZS STC a dobrovolných hasičů. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že došlo k zahoření vypínače el. proudu v trafostanici ČOV. Na místo byl povolán rovněž pracovník havarijní služby ČEZ, aby provedl odpojení zařízení od sítě. Po vstupu do rozvodny vysokého napětí bylo zjištěno, že došlo k zahoření vypínače vysokého napětí a místnost byla pokryta sazemi. Prostor byl následně zkontrolován termokamerou a přirozeně odvětrán. Místo události bylo po provedení všech potřebných úkonů předáno technikovi ČEZ a jednotky se vrátily na základny.

brig. gen. Ing. Miloslav Svatoš
ředitel HZS Středočeského kraje
vrchní rada
elektronicky podepsáno

Elektronický podpis: 7.10.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Miloslav Svatoš
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 7.10.2026 10:28 +02:00