



MVCRX097CMB0
prvotní identifikátor

MINISTERSTVO VNITRA
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 2295/26, Praha 414, 148 01

Č. j. MV-78035-4/PO-OVL-2026

Praha 21. května 2026

Počet listů: 2



Sdělení k žádosti o informace

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „MV-GŘ HZS ČR“) obdrželo dne 10. 5. 2026 Vaši žádost o poskytnutí informací vztahujících se k problematice státního požárního dozoru.

Ve Vaší žádosti požadujete cit.:

„...zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění říká jasně, že podle § 78 odst. d) spáchá přešůpek každý kdo "poruší zásady bezpečného provozu tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů" a podle stejného zákona § 26 odst. m) Hasičský záchranný sbor kraje "projednává přešůpky a správní delikty na úseku požární ochrany"

Vedení a provozování kouřovodu na pevná paliva vodorovným způsobem přes stěnu garáže v úrovni hlavy porušuje zásady požární bezpečnosti a platné právní normy (ČSN 73 4201) znemožňují udělit revizi na takové zařízení. Proto provozování takového kouřovodu bez revize je jednoznačně přešůpkem podle zákona 133/1985 Sb., § 78 odst. d). Hasičský záchranný sbor je tedy povinen se zabývat spácháním uvedeného přešůpku.

Sdělte mi prosím, kam nahlásit spáchání uvedeného přešůpku a jak postupovat v případě, že Hasičský záchranný sbor je v této věci nečinný?“.

MV-GŘ HZS ČR k Vaší žádosti sděluje následující.

Hasičský záchranný sbor kraje vykonává státní požární dozor v rozsahu stanoveném zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Výkon státního požárního dozoru je primárně zaměřen na kontrolu plnění povinností právnických osob a podnikajících fyzických osob při provozování činností. Pokud se tedy jedná o případ, kdy je stavba (resp. spalínová cesta součástí uvedené stavby) užívaná k činnosti těmito osobami, lze při podezření

na přestupek podat podnět na místně příslušný stavební úřad nebo HZS kraje (může se jednat i o bytové domy s garáží).

Obecně platí, že provoz spalinové cesty musí být v souladu s právními předpisy, technickými požadavky a návody výrobce. Posouzení konkrétního technického provedení spalinové cesty, kouřovodu nebo komínu je však primárně odbornou technickou otázkou, která musí vycházet z konkrétního stavu stavby, projektové dokumentace, způsobu provozu spotřebiče a případných odborných revizních zpráv nebo stanovisek odborně způsobilých osob v oboru kominiectví či požární bezpečnosti staveb.

Současně upozorňujeme, že samotná skutečnost, že existuje tvrzení o rozporu s technickou normou ČSN, automaticky neznamená, že bude bez dalšího konstatováno spáchání přestupku podle zákona o požární ochraně. Technické normy ČSN nejsou obecně závaznými právními předpisy, pokud na ně právní předpis výslovně neodkazuje.

Otázky související s technickým provedením spalinových cest, stavebním uspořádáním, vedením kouřovodů nebo souladem stavby s projektovou dokumentací a technickými požadavky na stavby spadají primárně do působnosti místně příslušného stavebního úřadu. Ten je oprávněn posuzovat, zda byla stavba provedena a užívána v souladu se stavebním právem a souvisejícími technickými předpisy.

V případě, že by se jednalo o rodinný dům s garáží, je nutné uvést, že výkon státního požárního dozoru je limitován ústavně chráněným právem na nedotknutelnost obydlí podle čl. 12 Listiny základních práv a svobod. HZS kraje proto není obecně oprávněn vykonávat kontrolní činnost uvnitř staveb užívaných fyzickými osobami k bydlení, pokud zákon nestanoví výslovně jinak.

Přestupky fyzických osob na úseku požární ochrany lze projednávat pouze v rozsahu stanoveném zákonem o požární ochraně, zejména v případech uvedených v § 17 tohoto zákona. Samotná existence soukromého zařízení ve stavbě určené k bydlení automaticky nezakládá oprávnění HZS kraje ke vstupu do obydlí nebo k výkonu státního požárního dozoru. Oprávněným správním orgánem je tak místně příslušný stavební úřad.

Vaši žádost tímto považujeme za vyřízenou.

Mgr. Antonín Slabý, Ph.D., MBA, LL.M.
ředitel odboru legislativně právního
pověřen řízením