

Název výrobku:	Požární armatury Příměšovací tubus pro tuhé smáčedlo
-----------------------	---

Základní požadavek:	Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, příloha č. 2, ve znění pozdějších předpisů
----------------------------	--

Normy, předpisy	
Označení	Název
ČSN 38 9427	Požární armatury – spojky

Č.	Vlastnost	Norma, předpis	Požadavek
1.	Rozměry a hmotnost	Technická dokumentace výrobku	Shoda s technickou dokumentací
2	Konstrukce a provedení, použitý materiál	Technická dokumentace výrobku	Shoda s technickou dokumentací a dle článku normy
3	Napojitelnost a připojovací armatury	Technická dokumentace výrobku, ČSN 38 9427 čl. 5.3	Shoda s technickou dokumentací, napojitelnost s požárními spojkami a dle článků normy
4.	Odolnost proti pracovnímu tlaku	ČSN EN 38 9427 čl. 5.1.1	Při zkoušce musí být tubus těsný při vnitřním přetlaku dle typu spojek
5.	Pevnost a těsnost při zkušebním tlaku	ČSN EN 38 9427 čl. 5.1.2 b)	Při zkoušce pevnosti a těsnosti musí tubus bez poškození, trvalých deformací a vzniku trhlin odolat vnitřnímu přetlaku, který je nejméně 1,5 násobek pracovního tlaku ($p_z = 1,5 p_p$) dle typu spojek
6.	Značení	Technická dokumentace výrobku	Označení výrobce Výrobní číslo nebo číslo dávky a rok výroby Pracovní tlak Směr proudění
7.	Informace pro používání	Technická dokumentace výrobku	Návod k obsluze a údržbě