

Příloha č. 7 Základní a detailní přehled požárů se škodou 1 mil. Kč a vyšší

| Datum | ECUD | ÚO | Stručný popis | Přímá škoda | Uchráněné hodnoty |
|------------|------------|----|--|----------------|-------------------|
| 16.01.2018 | 8118000782 | NJ | Požár vstříkovacího lisu | 1.400.000,- Kč | 0,- Kč |
| 29.01.2018 | 8118001442 | BR | Požár seníku s uskladněným senem | 4.019.000,- Kč | 1.000.000,- Kč |
| 07.02.2018 | 8118001859 | NJ | Požár výroby lisovaných panelů | 4.690.000,- Kč | 10.000.000,- Kč |
| 07.02.2018 | 8118001858 | KA | Požár rodinného domu | 1.500.000,- Kč | 0,- Kč |
| 10.02.2018 | 8118001966 | FM | Požár hospodářské budovy | 2.200.000,- Kč | 400.000,- Kč |
| 10.03.2018 | 8118003318 | OV | Požár bývalé průmyslové haly | 1.376.000,- Kč | 0,- Kč |
| 16.03.2018 | 8118003610 | BR | Požár v budově tavriny | 1.200.000,- Kč | 40.000.000,- Kč |
| 19.03.2018 | 8118003815 | NJ | Požár dopravních prostředků | 3.230.000,- Kč | 2.300.000,- Kč |
| 13.04.2018 | 8118005238 | OP | Požár tří rekreačních chat | 1.600.000,- Kč | 1.000.000,- Kč |
| 02.05.2018 | 8118006499 | KA | Požár elektrorozvodny | 2.000.000,- Kč | 803.000,- Kč |
| 11.05.2018 | 8118007124 | FM | Požár dřevěného rodinného domu | 3.000.000,- Kč | 1.000.000,- Kč |
| 12.06.2018 | 8118009427 | NJ | Výbuch zemního plynu v garáži RD | 1.850.000,- Kč | 0,- Kč |
| 04.07.2018 | 8118011094 | BR | Požár stodoly | 1.740.000,- Kč | 0,- Kč |
| 06.07.2018 | 8118011277 | FM | Požár rampy obchodu a obchodu | 8.926.000,- Kč | 8.000.000,- Kč |
| 09.07.2018 | 8117011435 | BR | Požár lesního stroje | 5.300.000,- Kč | 1.000.000,- Kč |
| 30.08.2018 | 8118017060 | KA | Výbuch zemního plynu v RD | 2.500.000,- Kč | 0,- Kč |
| 09.09.2018 | 8118017958 | FM | Požár rekreační chaty | 1.250.000,- Kč | 100.000,- Kč |
| 17.09.2018 | 8118018997 | OV | Požár elektrorozvodny v obchodním centru | 5.731.000,- Kč | 10.000.000,- Kč |
| 22.09.2018 | 8118019498 | BR | Požár rodinného domu | 2.500.000,- Kč | 500.000,- Kč |
| 24.09.2018 | 8118019632 | OV | Požár finského domku | 2.000.000,- Kč | 1.500.000,- Kč |
| 19.10.2018 | 8118021507 | FM | Požár os. automobilu a části RD | 1.500.000,- Kč | 2.000.000,- Kč |
| 03.11.2018 | 8118022596 | NJ | Požár traktoru a části kravína | 1.800.000,- Kč | 15.000.000,- Kč |
| 07.11.2018 | 8118022782 | KA | Požár autobusu | 3.000.000,- Kč | 0,- Kč |
| 15.11.2018 | 8118023182 | OP | Požár rodinného domu | 1.500.000,- Kč | 2.500.000,- Kč |
| 26.11.2018 | 8118023762 | NJ | Požár rodinného domu | 3.000.000,- Kč | 3.000.000,- Kč |


Požár vstřikovacího lisu

okres:

Nový Jičín

obec:

Mošnov

| | | |
|---|-------------|-----------------------|
|  | Datum: | 16.01.2018 |
| | Čas vzniku: | 02:55 |
| | ECUD: | 8118000782 |
| Následky požáru | | |
| Předběžná škoda | | 1.400.000,- Kč |
| Uchráněné hodnoty | | 0,- Kč |
| Nasazení jednotek PO | | 1x HZS |

Jednalo se o požár vstřikovacího lisu ve výrobním podniku v průmyslové zóně v Mošnově. Požár byl detekován systémem EPS a uhašen stabilním hasicím zařízením, které bylo v prostoru požáru instalováno. Zároveň došlo k aktivaci zařízení pro odvod tepla a kouře. Jednotka HZS MSK provedla na místě kontrolu po požáru, kdy bylo konstatováno, že systém SHZ zafungoval bez problémů a požár uhasil. Příčinou vzniku požáru byla technická závada na hydraulické hadici vstřikovacího lisu s následným únikem hydraulického oleje na horký povrch a jeho vznícení.


**Požár seníku s uskladněným senem**

okres:

Bruntál

obec:

Světlá Hora

| | | |
|---|-------------|-----------------------|
|  | Datum: | 29.01.2018 |
| | Čas vzniku: | 14:30 |
| | ECUD: | 8118001442 |
| Následky požáru | | |
| Předběžná škoda | | 4.019.000,- Kč |
| Uchráněné hodnoty | | 1.000.000,- Kč |
| Nasazení jednotek PO | | 2x HZS |
| | | 6x SDH |

Požár seníku s uskladněným senem se stal v obci Světlá Hora na Bruntálsku. V případě tohoto požáru byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. Jednotky PO prováděly hašení hořícího sena, ochranu konstrukcí seníku a po vyvezení dohašení hořícího sena. Ohledání místa požáru probíhalo za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK a Policie ČR, SKPV Bruntál. Příčinou vzniku požáru byla manipulace s otevřeným plamenem.




Požár výroby lisovaných panelů

okres:

Nový Jičín

obec:

Bordovice

| | | |
|---|-------------|------------------------|
|  | Datum: | 07.02.2018 |
| | Čas vzniku: | 17:30 |
| | ECUD: | 8118001859 |
| Následky požáru | | |
| Předběžná škoda | | 4.690.000,- Kč |
| Uchráněné hodnoty | | 10.000.000,- Kč |
| Nasazení jednotek PO | | 1x HZS |
| | | 8x SDH |

Požár výroby lisovaných panelů byl původně ohlášen jako požár pily. Na místo byly postupně vyslány jednotky ze širšího okolí. Zásah byl komplikován nepříznivými klimatickými podmínkami – mrazem. Likvidace požáru byla provedena následujícího dne v odpoledních hodinách. Ohledání místa požáru probíhalo za přítomnosti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, Policie ČR, SKPV Nový Jičín a OKTE Frýdek-Místek. Příčinou vzniku požáru byla technická závada na lednici.


**Požár rodinného domu**

okres:

Karviná

obec:

Rychvald

| | | |
|---|-------------|-----------------------|
|  | Datum: | 07.02.2018 |
| | Čas vzniku: | 18:00 |
| | ECUD: | 8118001858 |
| Následky požáru | | |
| Předběžná škoda | | 1.500.000,- Kč |
| Uchráněné hodnoty | | 0,- Kč |
| Nasazení jednotek PO | | 5x HZS |
| | | 2x SDH |

Požár rodinného domu typu „okál“ v katastru obce Rychvald, okr. Karviná, byl nahlášen před půl sedmou hodinou večerní. Bylo zjištěno, že objekt není trvale obydlen. Na místě hasiči prováděli hašení pomocí 7 proudů C. Požár byl zlikvidován dne 08.02.2018 v odpoledních hodinách. Objekt byl požárem zcela zničen. Příčina vzniku požáru je stanovena formou vyšetřovacích verzí.




Požár hospodářské budovy

okres:

Frýdek-Místek

obec:

Skalice

| | | |
|---|-------------|-----------------------|
|  | Datum: | 10.02.2018 |
| | Čas vzniku: | 00:30 |
| | ECUD: | 8118001966 |
| Následky požáru | | |
| Předběžná škoda | | 2.200.000,- Kč |
| Uchráněné hodnoty | | 400.000,- Kč |
| Nasazení jednotek PO | | 2x HZS |
| | | 8x SDH |

Požár průmyslové haly v obci Skalice byl ohlášeno v nočních hodinách. Na místo bylo postupně vysláno 10 jednotek PO, byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. Požár byl likvidován pomocí několika proudů hasební vody, která musela být zpočátku kyvadlově dovážena. Hasiči také museli rozebrat požárem zničené a poškozené konstrukce objektu. Ohledání místa požáru probíhalo za účasti specialistů HZS MSK a PČR-OKTE Frýdek-Místek. Příčinou vzniku tohoto požáru je technická závada na elektroinstalaci.


**Požár bývalé průmyslové haly**

okres:

Ostrava

obec:

Ostrava-Svinov

| | | |
|---|-------------|-----------------------|
|  | Datum: | 10.03.2018 |
| | Čas vzniku: | 16:15 |
| | ECUD: | 8118003318 |
| Následky požáru | | |
| Předběžná škoda | | 1.376.000,- Kč |
| Uchráněné hodnoty | | 0,- Kč |
| Nasazení jednotek PO | | 6x HZS |
| | | 3x SDH |

Požár bývalé průmyslové haly v Ostravě-Svinově byl ohlášeno v odpoledních hodinách dne 10.03.2018. Na místě postupně zasahovalo celkem 9 jednotek PO. Bylo prováděno hašení pomocí několika vodních proudů vnitřkem budovy i z výškové techniky. Příčinou vzniku tohoto požáru je nedbalost při svařování.




Požár v budově tavrny

okres:

Bruntál

obec:

Břidličná

| | | |
|---|-------------|------------------------|
|  | Datum: | 16.03.2018 |
| | Čas vzniku: | 01:10 |
| | ECUD: | 8118003610 |
| Následky požáru | | |
| Předběžná škoda | | 1.200.000,- Kč |
| Uchráněné hodnoty | | 40.000.000,- Kč |
| Nasazení jednotek PO | | 1x SDH P |

Požár v budově staré tavrny v průmyslovém podniku v obci Břidličná se stal v nočních hodinách. Na místě zasahovala místní jednotka SDH podniku. Požár byl likvidován jedním proudem hasební vody. Při požáru byla poškozena elektroinstalace ve výrobní hale. Příčinou vzniku tohoto požáru je technická závada.


**Požár dopravních prostředků**

okres:

Nový Jičín

obec:

Kujavy

| | | |
|---|-------------|-----------------------|
|  | Datum: | 19.03.2018 |
| | Čas vzniku: | 06:40 |
| | ECUD: | 8118003815 |
| Následky požáru | | |
| Předběžná škoda | | 3.230.000,- Kč |
| Uchráněné hodnoty | | 2.300.000,- Kč |
| Nasazení jednotek PO | | 4x HZS |
| | | 4x SDH |

Požár více dopravních prostředků na dálnici D1, 322. km směr Brno, byl nahlášen v brzkých ranních hodinách. V době vzniku události panovalo v místě nepříznivé počasí s hustým sněžením. Požár zasáhl dva nákladní a dva osobní automobily, další vozidla uchránili hasiči svým zásahem. Dálnice byla dlouhodobě uzavřena. Příčinou vzniku požáru byla dopravní nehoda celkem dvou nákladních a pěti osobních automobilů.

Zraněn 1 hasič HZS MSK, zraněno 6 civilních osob ne v souvislosti s požárem.




Požár tří rekreačních chat

okres:

Opava

obec:

Hlučín-Bobrovníky

| | | |
|---|-----------------------|-------------------|
|  | Datum: | 13.04.2018 |
| | Čas vzniku: | 14:30 |
| | ECUD: | 8118005238 |
| Následky požáru | | |
| Předběžná škoda | 1.600.000,- Kč | |
| Uchráněné hodnoty | 1.000.000,- Kč | |
| Nasazení jednotek PO | 3x HZS | |
| | 8x SDH | |

Požár tří rekreačních chat byl ohlášen v odpoledních hodinách. V případě tohoto požáru byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. Na místě hasiči zjistili, že z původně jedné hořící chaty se požár rozšířil na další dvě nedaleko stojící. Na likvidaci požáru bylo nasazeno celkem 10 vodních proudů. Příčina vzniku požáru byla stanovena formou vyšetřovacích verzí.

Zraněn 1 hasič JSDH, zraněna 1 civilní osoba.


**Požár elektrovozny**

okres:

Karviná

obec:

Bohumín

| | | |
|---|-----------------------|-------------------|
|  | Datum: | 02.05.2018 |
| | Čas vzniku: | 09:40 |
| | ECUD: | 8118006499 |
| Následky požáru | | |
| Předběžná škoda | 2.000.000,- Kč | |
| Uchráněné hodnoty | 803.000,- Kč | |
| Nasazení jednotek PO | 2x HZS | |
| | 1x SDH | |

Požár rozvodny elektrické energie v průmyslovém objektu v Bohumíně byl ohlášen hasičům v ranních hodinách. Po příjezdu na místo hasiči zjistili, že zde již zasahovali zaměstnanci, kteří jsou odborně způsobilí pro práci v zařízeních pod napětím. Požár byl likvidován pomocí hasicích přístrojů sněhových. Jednotky PO provedly odvětrání zakouřených prostor elektrovozny a kontrolu na případné skryté šíření požáru, které nebylo potvrzeno. Příčinou vzniku požáru byla technická závada na vypínači přívodu elektrické energie do rozvodny.




Požár dřevěného rodinného domu

okres:

Frýdek-Místek

obec:

Vendryně

| | | |
|---|-----------------------|-------------------|
|  | Datum: | 11.05.2018 |
| | Čas vzniku: | 15:15 |
| | ECUD: | 8118007124 |
| Následky požáru | | |
| Předběžná škoda | 3.000.000,- Kč | |
| Uchráněné hodnoty | 1.000.000,- Kč | |
| Nasazení jednotek PO | 3x HZS | |
| | 5x SDH | |

Požár dřevěného rodinného domu v obci Vendryně se stal v odpoledních hodinách. Po příjezdu povolání jednotek bylo zjištěno, že je zasažena celá střecha dřevěného rodinného domu, na které byla instalována fotovoltaická elektrárna. Byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. Na likvidaci požáru bylo nasazeno několik vodních proudů. Jednotky také prováděly záchranu majetku z rodinného domu a dálkovou dopravu vody na požářiště. Příčinou vzniku požáru byl atmosférický výboj – blesk (objekt byl chráněn hromosvodem).


**Výbuch zemního plynu v rodinném domě**

okres:

Nový Jičín

obec:

Studénka-Butovice

| | | |
|---|-----------------------|-------------------|
|  | Datum: | 12.06.2018 |
| | Čas vzniku: | 00:20 |
| | ECUD: | 8118009427 |
| Následky požáru | | |
| Předběžná škoda | 1.850.000,- Kč | |
| Uchráněné hodnoty | 0,- Kč | |
| Nasazení jednotek PO | 1x HZS | |
| | 1x SDH | |

Výbuch v rodinném domě nastal v nočních hodinách. Na místě jednotky PO zjistily, že došlo k poškození nosných i nenosných konstrukcí rodinného domu a sousedního řadového rodinného domu. Bylo zjištěno, že došlo k výbuchu zemního plynu v suterénu rodinného domu. Příčina vzniku výbuchu byl únik plynu s následnou iniciací od plamínku plynového ohřívače vody.

Zraněna 1 civilní osoba.




Požár stodoly

okres:

Bruntál

obec:

Jindřichov

| | | |
|---|-------------|-----------------------|
|  | Datum: | 04.07.2018 |
| | Čas vzniku: | 22:06 |
| | ECUD: | 8118011094 |
| Následky požáru | | |
| Předběžná škoda | | 1.740.000,- Kč |
| Uchráněné hodnoty | | 0,- Kč |
| Nasazení jednotek PO | | 2x HZS |
| | | 4x SDH |

Požár stodoly v obci Jindřichov byl ohlášen ve večerních hodinách dne 04.07.2018. Po příjezdu povoláních jednotek bylo zjištěno, že je zasažena celá stodola o rozměrech cca 20 x 10 m. Na likvidaci požáru byly nasazeny 4 vodní proudy, k hašení byla využita i výšková technika. Jednotky také prováděly ochranu vedle stojícího rodinného domu a dálkovou dopravu vody na požářiště. Příčinou vzniku požáru byla technická závada na elektroinstalaci lednice v objektu.


**Požár rampy u obchodu a obchodu**

okres:


Frýdek-Místek

obec:

Frýdek-Místek

| | | |
|---|-------------|-----------------------|
|  | Datum: | 06.07.2018 |
| | Čas vzniku: | 22:20 |
| | ECUD: | 8118011277 |
| Následky požáru | | |
| Předběžná škoda | | 8.926.000,- Kč |
| Uchráněné hodnoty | | 8.000.000,- Kč |
| Nasazení jednotek PO | | 2x HZS |
| | | 2x SDH |

Požár odpadu na rampě obchodu byl nahlášen ve večerních hodinách. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se požár rozšířil do zázemí prodejny a následně došlo k zakouření celé prodejny zplodinami hoření. Příčina vzniku požáru je manipulace s otevřeným ohněm - kouření.




Požár lesního stroje

okres:

Bruntál

obec:

Město Albrechtice

| | | |
|---|-------------|-----------------------|
|  | Datum: | 09.07.2018 |
| | Čas vzniku: | 14:45 |
| | ECUD: | 8118011435 |
| Následky požáru | | |
| Předběžná škoda | | 5.300.000,- Kč |
| Uchráněné hodnoty | | 1.000.000,- Kč |
| Nasazení jednotek PO | | 2x HZS |
| | | 8x SDH |

Požár lesního stroje a lesního porostu byl ohlášen v odpoledních hodinách. Na místo bylo celkem vysláno 10 jednotek PO, na místě také zasahoval vrtulník Policie ČR s bambivakem. Byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. Po příjezdu povolaných jednotek bylo zjištěno, že hoří celkem tři lesní stroje, vytěžená štěpka a dřevo a požár se šíří do lesa. Jednotky nasadily na likvidaci požáru několik proudů vody. Příčina vzniku požáru byla stanovena formou vyšetřovacích verzí.

Zraněn jeden člen JSDH.


**Výbuch zemního plynu v rodinném domě**

okres:

Karviná

obec:

Český Těšín

| | | |
|---|-------------|----------------------------------|
|  | Datum: | 30.08.2018 |
| | Čas vzniku: | 15:21 |
| | ECUD: | 8118017060 |
| Následky požáru | | |
| Předběžná škoda | | 2.500.000,- Kč |
| Uchráněné hodnoty | | 0,- Kč |
| Nasazení jednotek PO | | 3x HZS MSK a 1x ZÚ HZS ČR Hlučín |
| | | 2x SDH |

Výbuch zemního plynu v rodinném domě byl ohlášen v odpoledních hodinách. Na místo byly postupně vyslány 3 jednotky HZS MSK, 2 jednotky SDH a následně také speciální technika ze ZÚ HZS ČR v Hlučíně. Po příjezdu bylo zjištěno, že rodinný dům je výbuchem zcela zdemolován. Uživatel byl vyproštěn a s rozsáhlými zraněními byl předán do péče ZZS MSK. Následné odklizení trosk a ohledávání místa výbuchu probíhalo do druhého dne. Příčina vzniku výbuchu je dosud v šetření.

Usmrcena 1 osoba (zemřela v nemocničním zařízení na následky zranění, které utrpěla při vzniku události).




Požár rekreační chaty

okres:

Bílá

obec:

Frýdek-Místek

| | | |
|---|-------------|-----------------------|
|  | Datum: | 09.09.2018 |
| | Čas vzniku: | 14:10 |
| | ECUD: | 8118017958 |
| Následky požáru | | |
| Předběžná škoda | | 1.250.000,- Kč |
| Uchráněné hodnoty | | 100.000,- Kč |
| Nasazení jednotek PO | | 1x HZS |
| | | 5x JSDH |

Požár odlehle rekreační chaty v katastru obce Bílá byl nahlášen v odpoledních hodinách. Na místo bylo vysláno celkem 6 jednotek PO. Po příjezdu bylo zjištěno, že požár se nachází ve III. fázi hoření. Požár byl uhašen pomocí čtyř vodních proudů, voda musela být na místo požáru díky odlehlosti objektu dopravována kyvadlově. Příčina vzniku požáru je úmyslné zapálení.


**Požár elektrorozvodny v obchodním centru**

okres:

Ostrava

obec:

Ostrava-Dubina

| | | |
|---|-------------|------------------------|
|  | Datum: | 17.09.2018 |
| | Čas vzniku: | 08:02 |
| | ECUD: | 8118018997 |
| Následky požáru | | |
| Předběžná škoda | | 5.731.000,- Kč |
| Uchráněné hodnoty | | 10.000.000,- Kč |
| Nasazení jednotek PO | | 2x HZS |
| | | |

Požár elektrorozvodny v obchodním centru v Ostravě-Dubině byl nahlášen v ranních hodinách. Na místo byly vyslány dvě jednotky HZS MSK. Po příjezdu bylo zjištěno, že celý objekt je zakouřen, požár byl uhašen pomocí jednoho vodního proudu. Příčina vzniku požáru je technická závada na elektroinstalaci v rozvodně elektrické energie v prodejně.




Požár rodinného domu

okres:

Bruntál

obec:

Rýžoviště

| | | |
|---|-------------|-----------------------|
|  | Datum: | 22.09.2018 |
| | Čas vzniku: | 16:20 |
| | ECUD: | 8118019498 |
| Následky požáru | | |
| Předběžná škoda | | 2.500.000,- Kč |
| Uchráněné hodnoty | | 500.000,- Kč |
| Nasazení jednotek PO | | 2x HZS |
| | | 4x JSDH |

Požár půdy a střechy rodinného domu v obci Rýžoviště byl nahlášen v odpoledních hodinách. Po příjezdu povolanych jednotek bylo zjištěno, že střecha a půda jsou v plamenech, požár byl uhašen pomocí 5 vodních proudů C a jednoho vysokotlakého vodního proudu, bylo také potřeba rozebrat střešní konstrukce. Na místě probíhalo ohledání za účasti specialistů PČR – OKTE Frýdek-Místek a HZS MSK. Příčina vzniku požáru je technická závada na elektroinstalaci lednice.

**Požár finského domku**

okres:

Ostrava

obec:

Ostrava-Heřmanice

| | | |
|---|-------------|-----------------------|
|  | Datum: | 24.09.2018 |
| | Čas vzniku: | 01:00 |
| | ECUD: | 8118019632 |
| Následky požáru | | |
| Předběžná škoda | | 2.000.000,- Kč |
| Uchráněné hodnoty | | 1.500.000,- Kč |
| Nasazení jednotek PO | | 2x HZS MSK |
| | | 2x SDH |

Požár finského domu v místní části Heřmanice byl ohlášeno v nočních hodinách. Po příjezdu jednotek na místo požáru bylo zjištěno, že je zasažen interiér rodinného domu i střecha. Jednotky provedly uhašení požáru několika vodními proudy. Příčina vzniku požáru byla stanovena formou vyšetřovacích verzí.

Evakuovány 4 osoby.




Požár osobního automobilu a rodinného domu

okres:

Frýdek-Místek

obec:

Návsí

| | | |
|---|-------------|-----------------------|
|  | Datum: | 19.10.2018 |
| | Čas vzniku: | 11:50 |
| | ECUD: | 8118021507 |
| Následky požáru | | |
| Předběžná škoda | | 1.500.000,- Kč |
| Uchráněné hodnoty | | 2.000.000,- Kč |
| Nasazení jednotek PO | | 1x HZS |
| | | 3x JSDH |

Požár osobního automobilu v přístřešku u rodinného domu v obci Návsí byl nahlášen těsně před polednem. Po příjezdu povolaných jednotek bylo zjištěno, že hoří osobní automobil, přístřešek a požár se rozšířil i na střechu a do interiéru rodinného domu. Požár byl uhašen pomocí 5 vodních proudů, byly rozebírány střešní konstrukce a musela být uhašena skrytá ohniska požáru. Příčina vzniku požáru je technická závada na elektroinstalaci zahradního traktoru.

Zraněna 1 civilní osoba.


**Požár traktoru a části kravína**

okres:

Nový Jičín

obec:

Tichá

| | | |
|---|-------------|------------------------|
|  | Datum: | 03.11.2018 |
| | Čas vzniku: | 06:00 |
| | ECUD: | 8118022596 |
| Následky požáru | | |
| Předběžná škoda | | 1.800.000,- Kč |
| Uchráněné hodnoty | | 15.000.000,- Kč |
| Nasazení jednotek PO | | 1x HZS |
| | | 3x JSDH |

Požár traktoru a části kravína byl nahlášen v časných ranních hodinách. Po příjezdu povolaných jednotek bylo zjištěno, že hoří traktor s připojeným přívěsem, který je zaparkovaný v přístřešku u kravína. Požár se částečně přenesl i na střechu kravína. Požár byl uhašen pomocí celkem 7 vodních proudů, byly rozebírány stavební konstrukce. Příčina vzniku požáru je v šetření.




Požár autobusu

okres:

Karviná

obec:

Dolní Lutyně

| | | |
|---|-----------------------|-------------------|
|  | Datum: | 07.11.2018 |
| | Čas vzniku: | 05:48 |
| | ECUD: | 8118022782 |
| Následky požáru | | |
| Předběžná škoda | 3.000.000,- Kč | |
| Uchráněné hodnoty | 0,- Kč | |
| Nasazení jednotek PO | 3x HZS | |

Požár autobusu na dálnici D1 se stal při jízdě autobusu, který byl v době vzniku požáru prázdný. Po příjezdu povolanych jednotek bylo zjištěno, že hoří celý autobus. Požár byl uhašen pomocí 5 vodních proudů. Na místě probíhalo ohledání za účasti vyšetřovatelů HZS MSK a MV-GR TUPO Praha. Příčina vzniku požáru je v šetření.


**Požár dvojgaráže rodinného domu**

okres:

Opava

obec:

Hlučín

| | | |
|---|-----------------------|-------------------|
|  | Datum: | 15.11.2018 |
| | Čas vzniku: | 03:04 |
| | ECUD: | 8118023182 |
| Následky požáru | | |
| Předběžná škoda | 1.500.000,- Kč | |
| Uchráněné hodnoty | 2.500.000,- Kč | |
| Nasazení jednotek PO | 2x HZS | |
| | 4x JSDH | |

Požár dvojgaráže a sklepa rodinného domu byl nahlášen v nočních hodinách. Po příjezdu povolanych jednotek bylo zjištěno, že hoří sklep a dvojgaráž rodinného domu, v garážích byly zaparkované osobní automobily. Požár byl uhašen pomocí celkem 7 vodních proudů, byly rozebírány stavební konstrukce, muselo být násilně vnikáno do uzavřených prostor. Příčina vzniku požáru je technická závada na elektroinstalaci mrazničky.




Požár střechy a podkroví rodinného domu

okres:

Nový Jičín

obec:

Sedlnice

| | | |
|---|-------------|-----------------------|
|  | Datum: | 26.11.2018 |
| | Čas vzniku: | 18:24 |
| | ECUD: | 8118023762 |
| Následky požáru | | |
| Předběžná škoda | | 3.000.000,- Kč |
| Uchráněné hodnoty | | 3.000.000,- Kč |
| Nasazení jednotek PO | | 2x HZS |
| | | 4x JSDH, 1x HZSP |

Požár střechy okolo komína byl nahlášen v pozdních odpoledních hodinách. Po příjezdu povolaných jednotek bylo zjištěno, že hoří střecha okolo komína a požár se šíří do podkroví rodinného domu. Byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. Požár byl uhašen pomocí celkem 4 vodních proudů, byly rozebírány stavební konstrukce. Příčina vzniku požáru je nevhodná konstrukce komínu.

