

Č.j. HSPM-384-4/2012 ÚE
Datum: 29. března 2012
Vyřizuje: Ing. Iveta Ruterlová
Tel.: 950 330 295
Počet listů: 1
Počet příloh: 0

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci

k veřejné zakázce malého rozsahu

vyhlášené v souladu s § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

pod názvem „Dodávka zvedacích dispečerských stolů“

vedené v SMVS pod číslem a názvem :

„Krajský standardizovaný projekt Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje - CZ.1.06/3.4.00/11.07789“

Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje byla dne 26.3. 2012 doručena žádost uchazeče o poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci.

Dotaz :

Na základě obdržené výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na : „Dodávku zvedacích dispečerských stolů“, mám technický dotaz.

3.2.3 Vnitřní technologický prostor

Jaký typ/třidu svodiče přepětí budete požadovat?

Odpověď:

Bod 3.2.3. Technické dokumentace (příloha č. 1 k č.j. HSPM-384-2/2012 ÚE) na základě dotazu doplňujeme následovně:

3.2.3 Vnitřní technologický prostor

Vnitřní technologický prostor každého stolu obsahuje:

- 19“ montážní držák s DIN lištou, výška 3U, zakrytovaný (připravené průchodky pro připojení 2 přívodů elektrické energie DA+UPS);
- 2x zásuvku ČSN, DIN;
- **2x svodič přepětí typ 3/třída D, DIN;**
- ostatní nutný elektromateriál pro připojení přívodů elektrické energie;
- kabelový management oddělením silových a datových kabelových tras (2 oddělené kabelové trasy po celé délce stolu).

V Plzni dne 29. března 2012

.....
plk. Ing. František Pavlas
ředitel HZS Plzeňského kraje

v.z.

plk. Ing. Vladimír Lejsek
náměstek ředitele HZS Plzeňského kraje