



Číslo jednací: HSPM- 2055-13/2011 ÚE  
Datum: 15.07.2011  
Vyřizuje: mjr. Ing. Iveta Ruterlová  
Tel.: 950 330 295  
E-mail: iveta.ruterlova@hzspk.cz  
Počet listů: 1  
Přílohy: 0

**Dodatečné informace k zadávací dokumentaci**

„Dar – PS Klatovy, přístavba“

č.j. HSPM-2055-8/2011 ÚE

Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje byla dne 15.7. 2011 doručena žádost uchazeče o poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci.

**Dotaz :**

Výkaz výměr spolu s PD nesplní (jedná se o sádrokartonové podhledy) požární odolnost předepsanou v požární zprávě. Při splnění požární odolnosti je nutný podhled provést z desek GKB 15 mm. Dále ve výkazu výměr chybí parozábrana v podhledu (v PD je) a příplatek za impregnované desky.

Dále jsou nutné opláštít světlovody s ohledem k požární odolnosti podhledu. (není ani v projektu)

Výkaz výměr neobsahuje dodávku a montáž hasicích přístrojů.

**Odpověď:**

1. Dle "Požárně bezpečnostního řešení" projektu mají být v podhledech objektu přístavby použity desky GKB 15 mm. Jedná se o skladbu "B" a "C" výkresu č.08, kde udělal projektant chybu. Ve výkazu výměr musí být kalkulovány desky GKB 15 mm.
2. Parozábrana je definována v rámci skladeb "B" a "C" výkresu č. 8. Projektant však tuto položku neuvedl ve výkazu výměr, proto je nutné položku do nabídky doplnit.
3. V prostorách 4,5,6 ve výkresu č. 07 musí být použity desky podhledu impregnované. Definice impregnovaných desek je uvedena v technické zprávě. Položka však není uvedena ve výkazu výměr, kam ji musí všichni uchazeči doplnit ve formě příplatku, protože ji projektant opět neuvedl.
4. Opláštění světlovodů není nutné a "Požárně bezpečnostní řešení" jej proto nepožaduje z důvodu umístění konstrukce uvnitř požárního úseku.
5. Počet hasicích přístrojů je stanoven na základě výpočtu dokumentu "Požárně bezpečnostní řešení" na 2 ks. Položka není však uvedena ve výkazu výměr, proto požadujeme do VV doplnit 2 práškové hasící přístroje 183 B.

plk. Ing. Vladimír Lejsek  
náměstek krajského ředitele pro úsek ekonomiky