

Stanice: OVČÁRY U KOLÍNA - TPCA- č.p. 283, 280 02

Elektroinstalace

budovy	jedna budova - podkroví	
garáže	2	
myčka	ne	
dílna	ano	
sušák na hadice	ne	
kotelna	plyn	
náhradní zdroj	ne	
sklad PHM	ne	
ostatní místnosti	2	
hlavní rozvadeč	100 A - hl. jistič	
rozvodnice	2	
vývody	1f	2
	3f	3
motory	5	
tepelné spotřebiče	5	
ostatní spotřebiče	3	
svítidla	25	
Odhad hodin potřebných na provedení revize:	15	
Poznámky:	sirena	ano

Stanice: PŘÍBRAM - Školní 70, 261 95

Elektroinstalace

budovy	tři budovy - dvě nadzemní podlaží
garáže	9
myčka	ano
dílna	ano
sušák na hadice	ano
kotelna	centrální zdroj
náhradní zdroj	ano
sklad PHM	ano
ostatní místnosti	4
hlavní rozvadeč	225 A - hl. jistič
rozvodnice	3
vývody 1f	4
3f	6
motory	47
tepelné spotřebiče	19
ostatní spotřebiče	24
svítidla	986
Odhad hodin potřebných na provedení revize:	40
Poznámky: sirena	ano

Stanice: RAKOVNÍK - Dukelských hrdinů 2502, 269 01

Elektroinstalace

budovy	tři budovy - dvě nadzemní podlaží
garáže	5
myčka	ano
dílna	ano
sušák na hadice	ne
kotelna	plyn
náhradní zdroj	ano
sklad PHM	ano
ostatní místnosti	5
hlavní rozvadeč	200 A - hl. jistič
rozvodnice	4
vývody 1f	3
3f	4
motory	71
tepelné spotřebiče	23
ostatní spotřebiče	28
svítidla	664
Odhad hodin potřebných na provedení revize	40
Poznámky: sirena	ano

Stanice: ŘEVNICE - Havlíčkova 174, 252 30

Elektroinstalace

budovy	jedna budova - jedno nadzemní podlaží
garáže	4
myčka	ne
dílna	ano
sušák na hadice	ano
kotelna	plyn
náhradní zdroj	ano
sklad PHM	ne
ostatní místnosti	3
hlavní rozvadeč	125 A - hl. jistič
rozvodnice	2
vývody 1f	2
3f	3
motory	21
tepelné spotřebiče	3
ostatní spotřebiče	9
svítidla	198
Odhad hodin potřebných na provedení revize:	30
Poznámky: sířena	ano

Stanice: SLANÝ - Lázeňská 286, 274 04 Slaný

Elektroinstalace

budovy	jedna budova - dvě nadzemní podlaží
garáže	4
myčka	ano
dílna	ano
sušák na hadice	ne
kotelna	plyn
náhradní zdroj	ano
sklad PHM	ano
ostatní místnosti	5
hlavní rozvadeč	250 A - hl. jistič
rozvodnice	3
vývody 1f	2
3f	4
motory	37
tepelné spotřebiče	11
ostatní spotřebiče	21
svítidla	337
Odhad hodin potřebných na provedení revize:	30
Poznámky: sirena	ano

Stanice: ŠARZ - Roučmířův Mlýn - Bratronice 100, 273 51 Unhošť

Elektroinstalace

budovy	dvě budovy - dvě nadzemní podlaží, dřevěný altán, ČOV
garáže	2
myčka	ne
dílna	ano
sušák na hadice	ne
kotelna	plyn (P-B)
náhradní zdroj	ne
sklad PHM	ano (nádrže na P-B)
ostatní místnosti	3
hlavní rozvadeč	50 A - hl. jistič
rozvodnice	3
vývody 1f	4
3f	6
motory	5
tepeiné spotřebiče	11
ostatní spotřebiče	6
svítidla	43
Odhad hodin potřebných na provedení revize:	25
Poznámky: bazen	ano

Stanice: UHLÍŘSKÉ JANOVICE - Hasičská 778, 285 04

Elektroinstalace

budovy		jedna budova - jedno nadzemní podlaží
garáže		2
myčka		ne
dílna		ano
sušák na hadice		ne
kotelna		plyn
náhradní zdroj		ne
sklad PHM		ne
ostatní místnosti		3
hlavní rozvadeč		16 A - hl. jistič
rozvodnice		2
vývody	1f	2
	3f	3
motory		11
tepelné spotřebiče		6
ostatní spotřebiče		3
svítidla		116
Odhad hodin potřebných na provedení revize:		16
Poznámky:	sirena	ano

Stanice: DOBŘÍŠ - Plk. B. Petroviče 601, 263 01

Elektroinstalace

budovy	dvě budovy - dvě nadzemní podlaží	
garáže	4	
myčka	ano	
dílna	ano	
sušák na hadice	ano	
kotelna	plyn	
náhradní zdroj	ano	
sklad PHM	ne	
ostatní místnosti	4	
hlavní rozvadeč	125 A - hl. jistič	
rozvodnice	2	
vývody	1f	2
	3f	3
motory	21	
tepelné spotřebiče	9	
ostatní spotřebiče	8	
svítidla	12	
Odhad hodin potřebných na provedení revize:	20	
Poznámky:	sirena ano	

Stanice: MĚLNÍK - Bezručova 3341 , 276 01,

Elektroinstalace

budovy	jedna budova - dvě nadzemní podlaží	
garáže	5	
myčka	ano	
dílna	ano	
sušák na hadice	ano	
kotelna	centrální zdroj	
náhradní zdroj	ano	
sklad PHM	ano	
ostatní místnosti	4	
hlavní rozvadeč	250 A - hl. jistič	
rozvodnice	3	
vývody	1f	4
	3f	6
motory	81	
tepelné spotřebiče	31	
ostatní spotřebiče	26	
svítidla	582	
Odhad hodin potřebných na provedení revize:	40	
Poznámky:	sirena	ano