



Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Krajské ředitelství
Závodní 205/70, 360 06 Karlovy Vary

Informace pro provozovatele EPS připojené na PCO HZS KVK v případě změny provozovatele ZDP

V případě změny provozovatele ZDP je ze strany provozovatele EPS nutno zajistit:

- výměnu objektového ZDP (dle zvolené technologie Radom / NAM)
- trvalou obsluhu systému EPS dle ČSN 73 0875 po celou dobu přerušení služby střežení objektu z důvodu instalačních prací, revizí a zkoušek nově instalovaného objektového ZDP
- součinnost servisního technika systému EPS, zástupce HZS KVK a zástupce provozovatele ZDP při zkoušce připojení objektu na PCO HZS KVK
- svoji přítomnost při zkoušce připojení objektu na PCO HZS KVK
- opakovanou zkoušku připojení objektu na PCO HZS KVK
- uhrazení jednorázové platby za připojení dle přílohy č. 2 Pokynu GŘ HZS ČR č. 27/2023 ve výši 24.653,- Kč v případě změny použité technologie přenosové hlavní nebo záložní cesty

Varianty načasování „přepojení“:

Premisy:

- smlouva o připojení EPS na PCO nabude účinnosti dnem podpisu akceptačního protokolu, tj. po zdárném provedení zkoušky připojení objektu na PCO HZS KVK
- zkouška připojení objektu na PCO HZS KVK proběhne
 - v připojovaném objektu za přítomnosti zástupce HZS KVK, servisního technika systému EPS, zástupce provozovatele ZDP, provozovatele EPS
 - v budově HZS KVK

1.) plynulá změna provozovatele ZDP (kontinuální střežení)

Zkouška připojení objektu na PCO HZS KVK bude provedena bezprostředně po ukončení smlouvy s předchozím provozovatelem ZDP (tj. zpravidla v první hodině následujícího kalendářního dne).

výhoda – objekt je stále střežen; nevýhoda – nutno zajistit přítomnost všech osob na zkoušce

2.) časová prodleva při změně provozovatele ZDP (přerušení střežení)

Provozovatel EPS požádá o provedení zkoušky připojení objektu na PCO HZS KVK v jím zvoleném termínu během pracovních dnů (pondělí až čtvrtek mezi 8:00 až 14:00 hod., pátek mezi 8:00 až 12:00 hod.); žádost bude podepsána oprávněným zástupcem provozovatele EPS a prokazatelně doručena HZS KVK; požadovaný termín zkoušky nesmí předcházet datu ukončení smlouvy s předchozím provozovatelem ZDP.

! Během časové prodlevy bude objekt nestřežený a provozovatel EPS bude muset zajistit trvalou obsluhu systému EPS dle ČSN 73 0875 po celou dobu přerušení služby střežení objektu z důvodu instalačních prací, revizí a zkoušek nově instalovaného zařízení ZDP !

výhoda – provozovatel EPS si zvolí čas zkoušky; nevýhoda – objekt je po určitou dobu odpojen od PCO HZS KVK

Vysvětlivky:

ZDP – zařízení dálkového přenosu (vysílač)

EPS – elektronická požární signalizace

PCO – pult centrální ochrany

HZS KVK – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

GŘ HZS ČR – Generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky

[HZS Karlovarského kraje - Informace k připojování na PCO - Hasičský záchranný sbor České republiky](#)