

**Ročník 2004**

---

# VĚSTNÍK

---

právních předpisů Královéhradeckého kraje

---

Částka 1

Rozesláno dne 11. března 2004

---

## O B S A H

1. Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů
  2. Nařízení, kterým se vydává poplachový plán kraje
-

**1****NAŘÍZENÍ****Královéhradeckého kraje č. 1/2004**

ze dne 25. února 2004,

**kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů**

Rada Královéhradeckého kraje na základě ustanovení § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, § 27 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 1 písm. d) bodu 2. a § 6 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, a v souladu s § 8 odst. 3 písm. b) a c) a § 17 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), schválila dne 25. února 2004 svým usnesením vydání tohoto závazného nařízení:

**Čl. 1****Úvodní ustanovení**

(1) Nařízením kraje se stanovují podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů<sup>1)</sup> na území Královéhradeckého kraje.

(2) Nařízení kraje stanovuje podmínky a povinnosti obcí, vlastníků a uživatelů vody k hašení požárů (dále jen „zdroje vody“) pro jejich určování, zřizování, provoz a údržbu.

(3) Nařízení neplatí pro zdroje vody určené k hašení požárů, které jsou instalovány v objektech – vnitřní odběrní místa.<sup>2)</sup>

(4) Za plnění podmínek tohoto nařízení odpovídá vlastník nebo uživatel zdroje vody.<sup>3)</sup>

**Čl. 2****Zdroje vody pro hašení požáru**

(1) Za zdroje vody jsou pro účely tohoto nařízení zejména považovány:<sup>2)</sup>

- nadzemní a podzemní hydranty,
- požární výtokové stojany a plnicí místa,
- vodní toky (např. řeka, potok),<sup>4)</sup>

– přirozené a umělé vodní nádrže (např. rybníky, jezera, požární nádrže, bazény, nádrže s vhodnou technologickou vodou), z nichž lze mobilní technikou nebo technickými prostředky odebírat vodu a které jsou schopny zajišťovat požární vodu ve stanoveném množství po dobu alespoň půl hodiny.<sup>2)</sup> Součástí zdroje vody je odběrní místo.

U objektů, u nichž je na základě analýzy zdolávání požáru stanovena doba zabezpečení požární vody ve vodním zdroji delší, se postupuje podle zpracované dokumentace zdolávání požáru.<sup>2)</sup>

(2) Zdroje vody jsou uvedeny v dokumentaci, která je uložena na operačním a informačním středisku příslušného územního odboru Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje (dále jen „HZS kraje“) a na krajském operačním a informačním středisku HZS kraje.

(3) Základní požadavky na zdroje vody jsou:

- a) musí být označeny tak, aby byl zřejmý jejich účel užití,
- b) zajištění trvalého volného příjezdu pro mobilní požární techniku, v obtížně přístupných oblastech se situace posoudí individuálně po dohodě s příslušným územním odborem HZS kraje,
- c) u přirozených vodních zdrojů je třeba pečlivě zvolit vhodné místo k odběru požární vody, které musí vyhovovat zejména těmto požadavkům:
  - dobrý příjezd a možnost zřídit čerpací stanoviště pro mobilní požární techniku,
  - hladina vodního zdroje neklesá pod 1 m nade dnem vodního zdroje a pod 6,5 m od povrchu čerpacího stanoviště,
  - nesmí být ohrožováno nánosy.

(4) Umělé vodní zdroje:

- a) požární vodovod je nevhodnějším zdrojem vody, u nadzemních a podzemních hydrantů musí

<sup>1)</sup> Ustanovení § 27 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a § 6 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně.

<sup>2)</sup> ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou.

<sup>3)</sup> Ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

<sup>4)</sup> Ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

být pravidelně 1x ročně kontrolována jejich funkčnost, podzemní hydranty musí být označeny,

- b) požární nádrž je vhodným zdrojem vody tam, kde je nutno soustředit pro požární zásah dostatečné množství vody, požární nádrže musí být plněny dostatečně čistou vodou.

(5) Víceúčelové vodní zdroje musí být upraveny tak, aby mohly bez závad sloužit požárnímu zabezpečení i svému provoznímu účelu. Víceúčelové zdroje nemusí zajišťovat celou svoji vodní kapacitu pro potřeby požární ochrany. Vodní kapacita, která může být dána k dispozici jako požární voda bez narušení vlastního provozního účelu, musí být trvale zajištěna jako požární zásoba.

### Čl. 3

#### Odběrní místa, čerpací stanoviště

(1) Místo určené k odběru vody pro hašení požárů mobilní požární technikou nebo technickými prostředky požární ochrany při zásahu se nazývá odběrní místo.

Odběrní místo

- a) na veřejném vodovodu je nadzemní, podzemní hydrant nebo požární výtokový stojan,  
b) na vodním toku a u vodní nádrže je čerpací stanoviště.<sup>5)</sup>

(2) Odběrní místo může být použito i k plnění úkolů při ochraně obyvatelstva.<sup>6)</sup>

(3) Odběrní místo musí být navrženo a provedeno takovým způsobem, aby nedošlo k nepředvídanému trvalému ani dočasnému ohrožení provozuschopnosti.<sup>7)</sup>

(4) Čerpací stanoviště je zpevněná plocha u zdroje vody určeného k hašení požárů, upravená pro bezpečné přistavení požárního čerpadla a musí splňovat požadavky uvedené v příloze č. 1 tohoto nařízení.

### Čl. 4

#### Stanovení vodního zdroje, jeho udržování a provozní kontroly

(1) Stanovení a požadavky odběrních míst musí odpovídat příslušným normovým řešením.<sup>2),6)</sup> Základní podmínky pro určování vodních zdrojů a jejich údržbu jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto nařízení. Příloha č. 3 tohoto nařízení řeší zásady pro výběr a rozmístování vodních zdrojů.

(2) Zdroje vody jsou považovány za požárně bezpečnostní zařízení.<sup>8)</sup> Provoz, kontroly, údržba a opravy těchto zařízení se provádějí dle příslušných právních předpisů a norem, nejméně 1x ročně. Písemný záznam o provedené kontrole musí obsahovat přehled provedených úkonů a závěrů.<sup>9)</sup>

(3) Dokumentace o výsledku kontroly provozuschopnosti zdroje vody musí být uložena takovým způsobem, aby byla dostupná orgánům státního požárního dozoru.<sup>10)</sup>

### Čl. 5

#### Ostatní povinnosti vlastníka nebo uživatele vodních zdrojů

(1) Vlastník nebo uživatel zdroje vody je dále povinen 1x ročně, a to nejpozději k 30. dubnu, informovat HZS kraje o jeho technickém stavu.

(2) Vlastník nebo uživatel zdroje vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.

(3) Při zjištění porušení povinností stanovených tímto nařízením je Rada Královéhradeckého kraje oprávněna přijmout na návrh ředitele HZS kraje odpovídající opatření k nápravě zjištěných nedostatků.

<sup>5)</sup> ČSN 73 6639 Zdroje požární vody, ve znění pozdějších změn.

<sup>6)</sup> Např. § 2 písm. e) zákona č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

<sup>7)</sup> § 16 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

<sup>8)</sup> § 2 odst. 4 písm. g) vyhlášky č. 246/2001Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

<sup>9)</sup> § 7 odst. 4 a odst. 8 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou.

<sup>10)</sup> Ustanovení § 40 odst. 9 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

### **Čl. 6** **Sankce**

Porušení povinností stanovených tímto nařízením a dalšími právními předpisy o zdrojích vody fyzickými osobami lze postihovat jako přešůpek podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a právníckými a podnikajícími fyzickými osobami při výkonu jejich podnikatelské činnosti jako jiný správní delikt podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Ověření aktuálnosti dokumentace požární ochrany kraje, případné změny, úpravy nebo doplnění tohoto nařízení budou prováděny v souladu s právními předpisy.

(3) Tímto nařízením nejsou dotčeny povinnosti fyzických osob, právníckých osob nebo podnikajících fyzických osob stanovené zvláštními právními předpisy.

(4) Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Královéhradeckého kraje.

### **Čl. 7** **Závěrečná ustanovení**

(1) Kontrolu plnění nařízení orgánů kraje vydaných na úseku požární ochrany provádí HZS kraje.<sup>11)</sup>

**Ing. Pavel Bradík, v. r.**  
hejtman kraje

**Ing. Vladimír Derner, v. r.**  
1. náměstek hejtmána kraje

<sup>11)</sup> Ustanovení § 26 odst. 2 písm. c) zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

**Příloha č. 1**  
**k nařízení Královéhradeckého kraje č. 1/2004**

**Čerpací stanoviště**

Čerpací stanoviště je zpevněná plocha u zdroje vody určeného k hašení požárů, upravená pro bezpečné přistavení mobilní a přenosné požární techniky a musí splňovat tyto požadavky:

1. minimální rozměr zpevněné plochy pro zajištění odběru požární vody mobilní nebo přenosnou požární technikou,
2. označení štítkem s nápisem „POŽÁRNÍ VODA“ a údajem o obsahu vodního zdroje, štítek se umísťuje ve výšce dvou metrů,
3. opatřeno zarážkou na konci čerpacího stanoviště zabraňující sjetí vozidla do vodního zdroje, nesmí však bránit odtoku vody,
4. udržováno v pohotovostním stavu i v době mrazů, za jarního tání i po přívalech a povodních a musí být vhodně odvodněno,
5. pokud je čerpacím stanovištěm most a má-li plné zábradlí, je nutné v něm zřídit otvor o rozměru nejméně 30 x 30 cm, který umožní spuštění sací hadice do vodního zdroje v místech s vyhovující hloubkou,
6. ke zdroji vody musí být zřízena příjezdová komunikace o šířce alespoň 3 metry končící plochou čerpacího stanoviště, komunikace musí být trvale sjízdná, udržovaná a průjezdná,
7. tam, kde nelze zřídit čerpací stanoviště, musí být zřízena alespoň taková místa čerpání, která jsou dosažitelná lehkým vozidlem s přenosným požárním čerpadlem.

**Příloha č. 2  
k nařízení Královéhradeckého kraje č. 1/2004**

**Určení zdroje vody k hašení požárů a jeho udržování**

1. Obec je odpovědná za určení zdrojů vody k hašení požárů a jejich trvalou použitelnost ve svém území. Určené zdroje vody k hašení požárů je obec povinna uvést do požárního řádu obce.

2. Obec bezodkladně oznámí na územně příslušné operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje veškeré změny na vodním zdroji, které brání v jeho použití pro požární účely (vypouštění, výlov, oprava, čištění apod.) s návrhem na určení náhradního vodního zdroje.

3. Na poskytnutí vodního zdroje ke zdolávání požárů, resp. poskytnutí věcné pomoci, se vztahují ustanovení § 19, 73 a 82 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

**Příloha č. 3**  
**k nařízení Královéhradeckého kraje č. 1/2004**

**Zásady pro výběr a rozmisťování nádrží a hydrantů**

1. Největší vzdálenosti zdrojů vody od objektu a minimální obsah zdroje vody:

Poř. číslo	Druh objektu a jeho mezní plocha požárního úseku v m <sup>2</sup>	Největší vzdálenost zdroje od objektu v metrech	Nejmenší obsah zdroje v m <sup>3</sup>
1.	Rodinné domy a nevýrobní objekty (kromě skladů) do plochy 120	600	14
2.	Nevýrobní objekty o ploše 120 až 1500, výrobní objekty a sklady včetně zemědělských objektů do plochy 500	400	22
3.	Nevýrobní objekty o ploše nad 1500, výrobní objekty a sklady včetně zemědělských objektů o ploše od 500 do 1500	300	35
4.	Výrobní objekty a sklady včetně zemědělských objektů o ploše nad 1500	200	45
5.	Výrobní objekty a sklady včetně zemědělských objektů s vysokým požárním zatížením ( $p > 120 \text{ kg/m}^2$ ) a současně s plochou větší než 2500	150	72

*Poznámka: Uvedené vzdálenosti v metrech se měří po skutečné trase vedení zásahu nebo jízdy požárního vozidla.*

2. Dosavadní zdroje vody je možné zrušit, po dohodě s Hasičským záchranným sborem kraje, je-li jiným způsobem zajištěno zásobování požární vodou.

3. Vzdálenosti hydrantů a průměr potrubí, na němž jsou hydranty umístěny, musí odpovídat těmto požadavkům:

Poř. číslo	Druh objektu a jeho mezní plocha požárního úseku v m <sup>2</sup>	Největší vzdálenost hydrantu od objektu a mezi sebou v m <sup>2</sup>	Odběr Q (l.s <sup>-1</sup> )	Potrubí DN v mm
1.	Rodinné domy a nevýrobní objekty (kromě skladů) do plochy 120	200/400	4	80
2.	Nevýrobní objekty o ploše 120 až 1500, výrobní objekty a sklady včetně zemědělských objektů do plochy 500	150/300	6	100
3.	Nevýrobní objekty o ploše nad 1500, výrobní objekty a sklady včetně zemědělských objektů o ploše od 500 do 1500	120/240	9,5	125
4.	Výrobní objekty a sklady včetně zemědělských objektů o ploše nad 1500	100/200	14	150
5.	Výrobní objekty a sklady včetně zemědělských objektů s vysokým požárním zatížením ( $p > 120 \text{ kg/m}^2$ ) a současně s plochou větší než 2500	80/160	25	200

4. U nejnepříznivěji položeného nadzemního (podzemního) hydrantu musí být zajištěn statický přetlak 0,2 MPa.

**2****NAŘÍZENÍ****Královéhradeckého kraje č. 2/2004**

ze dne 25. února 2004,

**kterým se vydává poplachový plán kraje**

Rada Královéhradeckého kraje v souladu s ustanovením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a k provedení § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu § 4 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb., a § 19 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, schválila svým usnesením dne 25. února 2004 vydání tohoto závazného nařízení:

**Čl. 1****Úvodní ustanovení**

(1) Poplachový plán Královéhradeckého kraje (dále jen „poplachový plán“) slouží k zabezpečení součinnosti jednotek požární ochrany (dále jen „jednotek PO“) a složek integrovaného záchranného systému (dále jen „složek IZS“) v kraji při hašení požárů, provádění záchranných a likvidačních prací na území kraje, při poskytování pomoci mezi kraji a poskytování pomoci do sousedního státu. Dále stanovuje povolávání jednotek PO a složek IZS, způsob vyhlášení stupňů poplachového plánu a upravuje činnost ohlašovatelů požárů a operačních a informačních středisek Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje (dále jen „HZS kraje“).

(2) Poplachový plán kraje obsahuje:

- a) Požární poplachový plán Královéhradeckého kraje (část první)
- b) Poplachový plán integrovaného záchranného systému Královéhradeckého kraje<sup>1)</sup> (část druhá).

**ČÁST PRVNÍ****POŽÁRNÍ POPLACHOVÝ PLÁN KRAJE****Čl. 2****Zásady součinnosti jednotek PO**

(1) Jednotky PO působí zejména v rámci svých hasebních obvodů. Hasebním obvodem jednotek PO HZS kraje a jednotek PO sboru dobrovolných hasičů vybrané obce je území, pro které je jednotka PO předurčena plošným pokrytím jednotek na území Královéhradeckého kraje<sup>2)</sup> nebo jejich předurčeností pro záchranné práce, např. při dopravních nehodách a na havárie s výskytem nebezpečných látek.

Hasebním obvodem jednotek PO sboru dobrovolných hasičů obce, hasičského záchranného sboru podniku a sboru dobrovolných hasičů podniku je území jejich zřizovatele (dále jen „místně příslušná jednotka“).

(2) Zařazení jednotek PO pro jednotlivé obce nebo objekty do prvního stupně požárního poplachového plánu (dále jen „stupeň poplachu“) je stanoveno v Operativní dokumentaci poplachového plánu a vychází z hasebních obvodů jednotek PO a z plošného pokrytí.

(3) Zařazení jednotek PO do jednotlivých stupňů poplachu se stanoví v operativní dokumentaci operačních a informačních středisek HZS kraje s respektováním požadavku na počet jednotek PO v jednotlivých stupních poplachu (čl. 4 tohoto nařízení) nebo aktuálně podle potřeb operačního řízení.<sup>3)</sup> V kterémkoliv stupni poplachu při potřebě speciální požární techniky lze pro účely zásahu využít jednotky PO bez respektování jejich hasebních obvodů a místní příslušnosti.

(4) Příslušný výpis z Operativní dokumentace poplachového plánu, obsahující výčet jednotek PO pro první stupeň poplachu, obdrží ohlašovny požárů obcí a práv-

<sup>1)</sup> § 10 odst. 2 písm. e) a § 11 písm. d) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

<sup>2)</sup> Nařízení Královéhradeckého kraje č. 1/2002, kterým se stanovují podmínky zajištění plošného pokrytí území Královéhradeckého kraje jednotkami požární ochrany a jejich zabezpečení.

<sup>3)</sup> § 70 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.



nické a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku PO.<sup>4)</sup>

(5) Pokud je jednotka PO hasičského záchranného sboru podniku nebo jednotka PO sboru dobrovolných hasičů podniku trvale předurčena pro zásah mimo území svého zřizovatele, je způsob a obsah její součinnosti uveden v dohodě mezi zřizovatelem jednotky PO a HZS kraje. V této dohodě se stanoví podmínky součinnosti a síly a prostředky, které jednotka PO poskytuje.

### Čl. 3

#### Operační řízení a povolávání jednotek

(1) Pro účely operačního řízení a povolávání jednotek PO<sup>5)</sup> ke zdolávání požárů a k záchranným pracím (dále jen „zásah“) na území kraje, a pro poskytování pomoci mezi kraji a sousedními státy, zřizuje HZS kraje krajské operační a informační středisko. Podle potřeby jsou zřizována také územně příslušná operační a informační střediska (dále jen „operační střediska“), která plní úkoly podle zvláštního právního předpisu<sup>6)</sup> a jsou stálými orgány pro koordinaci složek integrovaného záchranného systému.

(2) Ohlašovny požárů povolávají jednotky PO<sup>4)</sup> k zásahu podle požadavků operačního střediska nebo podle řádu ohlašovny požárů.<sup>7)</sup>

(3) Pro potřeby území Královéhradeckého kraje jsou zřízena tato územně příslušná operační střediska:

- a) HZS kraje – krajské ředitelství v Hradci Králové pro potřebu území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Hradec Králové a Nový Bydžov,
- b) HZS kraje územního odboru Jičín pro potřebu území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Jičín, Hořice a Nová Paka,
- c) HZS kraje územního odboru Náchod pro potřebu území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Náchod, Broumov, Jaroměř a Nové Město nad Metují,
- d) HZS kraje územního odboru Rychnov nad Kněžnou pro potřebu území správních obvodů

obcí s rozšířenou působností Rychnov nad Kněžnou, Dobruška a Kostelec nad Orlicí,

- e) HZS kraje územního odboru Trutnov pro potřebu území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Trutnov, Dvůr Králové nad Labem a Vrchlabí.

(4) Působnost operačního střediska pro potřeby území kraje vykonává krajské operační středisko HZS kraje (dále jen „krajské operační středisko“) se sídlem v Hradci Králové.

(5) Ve zvláštních případech je možné na základě rozhodnutí ředitele HZS kraje k plnění úkolů krajského operačního střediska kraje využít kterékoliv územně příslušné operační středisko.

(6) Povolání jednotek PO se řídí následujícími zásadami:

- a) jednotky PO určené k zásahu v jednotlivých stupních poplachu povolává operační středisko územně příslušné k místu zásahu,
- b) pokud jednotka PO potřebná k zásahu nenáleží do územní působnosti tohoto operačního střediska, vyžaduje jednotku PO operační středisko územně příslušné k místu zásahu u operačního střediska územně příslušného k místu dislokace požadované jednotky PO,
- c) krajské operační středisko povolává k místu zásahu jednotky PO, které jsou vyčleněny do jeho přímé působnosti.

(7) Při povolávání jednotek PO k zásahu se operační střediska řídí platnými právními předpisy a závaznými pokyny HZS kraje.

(8) K zásahu mimo svůj hasební obvod může být územně příslušným operačním střediskem<sup>8)</sup> povolána také jednotka PO jiného územního obvodu v případě, kdy není možné povolat poplachovým plánem zařazenou jednotku PO nebo na základě její předurčenosti.<sup>9)</sup>

(9) Požadavky na *mezikrajskou* výpomoc při zdolávání požárů a dalších mimořádných událostí v prvním

<sup>4)</sup> § 13 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

<sup>5)</sup> § 4 odst. 1 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.

<sup>6)</sup> Např. § 5 zákona č. 239/2000 Sb., § 73 zákona č. 133/1985 Sb., § 13 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech k zabezpečení integrovaného záchranného systému.

<sup>7)</sup> § 35 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), a § 13 nařízení č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

<sup>8)</sup> § 11 odst. 1 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.

<sup>9)</sup> § 3 odst. 1 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.

stupni poplachu budou uplatňovány prostřednictvím územně příslušných operačních středisek, ve druhém a vyšším stupni požárního poplachu pak krajskými operačními středisky hasičských záchranných sborů krajů, a to na základě uzavřených dohod o součinnosti mezi HZS sousedních krajů. Územně příslušné operační středisko oznámí vyslání jednotek PO mimo území kraje krajskému operačnímu středisku.

(10) HZS kraje vede Seznam dohod o součinnosti jednotek PO mezi sousedními hasičskými záchrannými sbory krajů podle odstavce 9.

(11) Povolávání jednotek PO mimo území kraje nad rámec uzavřených dohod a při pomoci kraje jinému státu koordinuje krajské operační středisko po dohodě s operačním a informačním střediskem Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

(12) Vyžádání nasazení jednotek PO z úrovně Ministerstva vnitra provádí operační a informační středisko Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky prostřednictvím krajského operačního střediska.

(13) Povolání jednotek PO kraje k zásahu mimo území České republiky provádí na žádost operačního a informačního střediska generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky krajské operační středisko.

#### Čl. 4

##### Stupně poplachu a jejich vyhlásování

(1) V rámci poplachového plánu se vyhláší čtyři stupně poplachu pro místo zásahu nebo území zasažené mimořádnou událostí, přičemž čtvrtý stupeň poplachu, který je označován jako zvláštní, je stupněm nejvyšším.

(2) Stupeň poplachu pro místo zásahu se stanoví podle potřeby nasazení sil a prostředků jednotek PO a popřípadě dalších složek integrovaného záchranného systému nutných ke zdolávání požárů, k záchranným a likvidačním pracím při mimořádných událostech, přičemž operační středisko posuzuje pro vyhlášení stupně poplachu závažnost mimořádné události podle přijaté zprávy

o mimořádné události nebo podle požadavků velitele zásahu.

(3) Povolání potřebného počtu sil a prostředků jednotek PO musí být v rámci vyhlášeného stupně poplachu přizpůsobeno reálné situaci a mimořádné události, jež vyhlášení příslušného stupně vyvolala. Stupeň poplachu pro dané místo zásahu může být změněn rozhodnutím velitele zásahu podle potřeby sil a prostředků.

(4) V jednotlivých stupních poplachu zasahuje na místě zásahu uvedený počet jednotek PO:

- a) první stupeň poplachu předpokládá nasazení nejvýše čtyř jednotek PO,
- b) druhý stupeň poplachu předpokládá nasazení nejvýše desíti jednotek PO,
- c) třetí stupeň poplachu předpokládá nasazení nejvýše patnácti jednotek PO,
- d) zvláštní stupeň poplachu předpokládá nasazení více než patnácti jednotek PO.

(5) Jednotlivé stupně poplachu se kromě odstavců 2 a 4 hodnotí rozsahem mimořádné události, úrovní řízení zásahu a koordinací složek integrovaného záchranného systému podle právního předpisu.<sup>10)</sup>

#### Čl. 5

##### Činnost ohlašovny požárů

(1) Ohlašovny požárů obcí<sup>11)</sup> nebo právnických a podnikajících osob<sup>12)</sup> se při své činnosti řídí řádem ohlašovny požárů.<sup>7)</sup> Úlohou ohlašovny požárů je zejména:

- a) přijímat hlášení o vzniku požárů nebo jiné mimořádné události v obci nebo podniku,
- b) vyhlásit požární poplach místní jednotce PO,
- c) oznámit požár nebo jinou mimořádnou událost na územně příslušné operační středisko.

(2) Ohlašovna požárů musí být označená tabulkou s nápisem „OHLAŠOVNA POŽÁRŮ“.

(3) Obec zřizuje také potřebný počet míst, odkud lze hlásit požár telefonní linkou číslo 150 nebo 112 a ze kterých lze ohlásit požár na územně příslušné operační středisko. Tato místa se označují tabulkou s nápisem „ZDE HLAŠTE POŽÁR“ nebo symbolem telefonního čísla „150“.

<sup>10)</sup> § 20 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech k zabezpečení integrovaného záchranného systému.

<sup>11)</sup> § 27 odst. 1 písm. j) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

<sup>12)</sup> § 35 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Uvedenými místy mohou být, po projednání s vlastníky nebo uživateli, telefonní stanice, u kterých je zaručena dostupnost zařízení pro hlášení požáru nebo jimi mohou být veřejné telefonní stanice nebo automaty.

(4) Pokud ohlašovna požáru používá k vyhlášení požárního poplachu jednotce sirény,<sup>13)</sup> provádí se:

- a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlášován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón),
- b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“ vyhlášováním elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky troubící tón „HO – ŘÍ“, „HO – ŘÍ“) po dobu jedné minuty.

(5) Stanice HZS kraje nejsou ohlašovkami požárů ve smyslu právních předpisů,<sup>11),12)</sup> ale jsou místem, kde lze ohlásit požár nebo jinou mimořádnou událost.

## ČÁST DRUHÁ

### POPLACHOVÝ PLÁN INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU KRAJE

#### Čl. 6 Použití a obsah

Poplachový plán integrovaného záchranného systému kraje (dále jen „poplachový plán IZS“) se použije v případě, pokud u mimořádné události musí společně zasahovat dvě a více složek integrovaného záchranného systému (dále jen „složky“) a v souladu s právním předpisem.<sup>14)</sup>

#### Čl. 7 Spojení na základní a ostatní složky

(1) Přehled spojení na základní složky, které obsahuje zejména telefonní, radiovou a datovou komunikaci na místa trvalé obsluhy a vedoucí složek, kteří rozhodují o vyslání sil a prostředků základních a ostatních složek, vede HZS kraje a je uložen na operačních střediscích.

(2) Informační systém obsahuje spojení na základní složky a je dělen podle územní působnosti územně příslušných operačních a informačních středisek v souladu s čl. 3 odst. 3 tohoto nařízení.

#### Čl. 8

##### Smluvní vztahy k zajištění sil a prostředků

(1) Aktuální přehled sil a prostředků pro potřeby záchranných a likvidačních prací, zajištěných na základě smluvních vztahů s fyzickými a právnickými osobami, a to včetně způsobu jejich povolávání, je veden u HZS kraje a je uložen na operačních střediscích.

(2) Složky ohlašují operačním střediskům podle územní působnosti uvedeným v čl. 3 odst. 3 tohoto nařízení změny nutné pro aktuálnost informací obsažených v dokumentech „Výčet spojení na základní složky“ a „Přehled sil a prostředků ostatních složek a přehled sil a prostředků pro potřeby záchranných a likvidačních prací na základě smluvních vztahů a způsob jejich povolávání“.

#### Čl. 9

##### Způsob povolávání a vyzoomívání složek

(1) Vedoucí složek, členové krizových štábů a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, zahrnuté do havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu, oznamují HZS kraje druh komunikačních prostředků a způsob jejich použití k zajištění okamžitého vyzoomění nebo povolání.

(2) Územně příslušné operační středisko podle čl. 3 odst. 3 vyzoomívá a povolává vedoucí složek, členy krizových štábů obcí s rozšířenou působností a právnické a podnikající fyzické osoby zahrnuté do havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu za užití komunikačních prostředků dle odstavce 1, a to na základě rozhodnutí příslušného starosty obce s rozšířenou působností nebo jím pověřené osoby.

(3) Krajské operační středisko vyzoomívá a povolává vedoucí složek na úrovni kraje, členy krizového štábu kraje a právnické a podnikající fyzické osoby zahrnuté do havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu za užití komunikačních prostředků dle odstavce 1, a to na základě rozhodnutí hejtmána kraje nebo jím pověřené osoby.

(4) Žádost o povolání členů příslušného krizového štábu může dát rovněž řídicí důstojník HZS kraje a podmínek stanovených právním předpisem.<sup>15)</sup>

<sup>13)</sup> § 10 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.

<sup>14)</sup> § 19 odst. 3 a 4 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech k zabezpečení integrovaného záchranného systému.

<sup>15)</sup> Např. § 11 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech k zabezpečení integrovaného záchranného systému.

(5) Plán povolávání a vyzoomívání vedoucích složek a členů krizového štábu kraje je veden u krajského operačního střediska HZS kraje a je průběžně aktualizován krajským operačním střediskem, které jej po každé aktualizaci poskytuje hejtmanovi kraje a sekretariátu krizového štábu kraje. Obdobným způsobem postupují územně příslušná operační střediska vůči starostům obcí s rozšířenou působností v jejich územní působnosti dle čl. 3 odst. 3 tohoto nařízení při vedení a aktualizaci plánů povolávání a vyzoomívání vedoucích složek a členů krizového štábu obcí s rozšířenou působností.

## ČÁST TŘETÍ

### Čl. 10

#### Operativní dokumentace poplachového plánu

(1) Operativní dokumentaci poplachového plánu (dále jen „operativní dokumentace“) jsou:

- a) karty obcí a objektů kraje se zařazením jednotek PO v jednotlivých stupních poplachu,
- b) seznam uzavřených dohod s právníckými nebo podnikajícími fyzickými osobami, které zřizují jednotky,
- c) seznam dohod o součinnosti jednotek PO mezi sousedícími hasičskými záchrannými sbory krajů,
- d) výčet spojení na základní složky integrovaného záchranného systému,
- e) plán povolávání a vyzoomívání vedoucích složek a členů krizového štábu kraje,
- f) plán povolávání a vyzoomívání vedoucích složek a členů krizového štábu obcí s rozšířenou působností.

(2) Operativní dokumentace je po obsahové stránce členěna do dílčích částí dle územní působnosti operačních středisek uvedených v čl. 3 odst. 3 tohoto nařízení. Územně příslušná operační střediska vedou aktuální znění uvedených dílčích částí operativní dokumentace.

(3) Úplné znění operativní dokumentace za celý kraj je v aktuálním stavu trvale uloženo na krajském operačním středisku.

(4) Operativní dokumentace plánu je přístupná hejtmanovi kraje, pověřeným členům orgánů kraje nebo starostům obcí s rozšířenou působností, pověřeným členům orgánů obcí, vedoucím složek a kontrolním orgánům.<sup>16)</sup>

### Čl. 11

#### Přechodná a závěrečná ustanovení

(1) HZS kraje zabezpečí nejpozději do 60 dnů od nabytí účinnosti nařízení k poplachovému plánu dotčeným orgánům kraje a dotčeným orgánům obcí s rozšířenou působností zaslání potřebných výpisů z operativní dokumentace a z přílohy č. 1 pro potřebu činnosti ohlašovací požárů a pro činnost krizových štábů.

(2) HZS kraje odpovídá za řádné vedení operativní dokumentace a v případě změn zabezpečuje její průběžnou aktualizaci ve smyslu příslušných právních předpisů.<sup>17)</sup> Tato aktualizace nabývá platnosti dnem podpisu hejtmanem kraje na originálním výtisku operativní dokumentace.

(3) HZS kraje zabezpečí oznámení příslušných změn dotčeným subjektům nejpozději do 30 dnů od nabytí platnosti příslušné aktualizace.

(4) Obce, právnícké a fyzické osoby a složky zařazené v tomto poplachovém plánu a operativní dokumentaci jsou povinny HZS kraje minimálně jednou ročně, a to k datu 30. dubna příslušného roku, písemně potvrdit údaje uvedené v poplachovém plánu a operativní dokumentaci, bezprostředně pak ohlásit údaje, které mohou ovlivnit funkčnost poplachového plánu a operativní dokumentace.

(5) Tímto nařízením nejsou dotčeny povinnosti fyzických osob, právníckých osob nebo podnikajících fyzických osob dle zvláštních právních předpisů.

(6) Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Královéhradeckého kraje.

**Ing. Pavel Bradík, v. r.**  
hejtman kraje

**Ing. Vladimír Derner, v. r.**  
1. náměstek hejtmana kraje

<sup>16)</sup> § 17 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění Nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

<sup>17)</sup> Např. § 1 odst. 3 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.







---

**VĚSTNÍK PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE****Vydává Královéhradecký kraj**

**Redakce:** Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové  
tel.: 495 817 120, fax.: 495 817 122

**Výrobu a distribuce zajišťuje:** ASPI Publishing s. r. o., U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3

**Roční předplatné:** představuje částku za dodávku úplného ročníku a je od předplatitelů vybíráno ve formě záloh. Výše záloh bude vždy písemně oznámena. Roční vyúčtování bude provedeno na základě skutečně vydaných částek. Záloha na rok 2004 činí 1000 Kč (bez DPH).

**Vychází dle potřeb Královéhradeckého kraje.**

**Administrace, distribuce, reklamace a informace na telefonním čísle: 222 863 442, fax.: 222 863 401**

V písemném styku vždy uvádějte IČO (právníké osoby), rodné číslo (fyzické osoby).

Písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků zasílejte laskavě na adresu:

**ASPI Publishing s. r. o., U Nákladového nádraží 6, Praha 3, 130 00, tel.: 222 863 442, fax.: 222 863 401**



**ZNAK  
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE**



**VLAJKA  
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE**

