



MVCRX07Q17V7

prvotní identifikátor

MINISTERSTVO VNITRA
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 2295/26, Praha 414, 148 01

Spis. zn. MV-11210/PO-OVL-2024

Č. j. MV-11210-4/PO-OVL-2024

Praha 29. ledna 2024

Počet listů: 3



Sdělení k žádosti o informace doručené dne 16. 1. 2024

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „MV-GŘ HZS ČR“) obdrželo dne 16. 1. 2024 Vaši žádost z téhož dne, podanou na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), o poskytnutí informací ohledně požárů fotovoltaických zařízení a jejích součástí.

Konkrétně jste žádala o následující informace, cit.: „Z předchozí žádosti (přiloženo v emailové příloze) vyplývá, že v roce 2022 se jednalo o 29 požárů a v roce 2023 o 62 požárů, tehdy číslo platné k říjnu. Požádala bych vás tímto o zodpovězení doplňujících otázek.“

Po posouzení Vaši žádosti uvádíme, že odpovědi MV-GŘ HZS ČR na Vaše dotazy budou uváděny bezprostředně za nimi:

„1. Kolik požárů FVE je registrováno za celý rok 2023? Popř. kdy budou tato data dostupná, abych o ně mohla požádat?“

K tomu MV-GŘ HZS ČR uvádí, že oddělení statistiky zdejšího úřadu eviduje celkem 64 požárů v souvislosti s fotovoltaikou z celkového počtu požárů za rok 2023, který činí 17 757 požárů.

„2. Jak přesně je kategorie požárů FVE u HZS ČR specifikována? Jaká zařízení a technologie jsou v této kategorii?“

K tomu MV-GŘ HZS ČR sděluje, že do předmětné kategorie spadají požáry v rámci fotovoltaického systému nebo jejich komponentů zapojených do výroby elektrické energie bez rozdílu vzniku požáru, a to včetně uložení elektrické energie ve formě akumulátorů. Podrobná evidence požárů dle jednotlivých částí fotovoltaického systému (např. požár fotovoltaického panelu, slučovacího boxu, měniče atd.) není statisticky sledována.

„3. Je možné získat podrobnější informace o jednotlivých požárech? Zajímá mne, o jaké části zařízení při požárech přesně šlo (zda o panel, kabeláž, bateriové uložení atd.), v obou letech?“

K tomu MV-GŘ HZS ČR uvádí, že lze získat podrobnější informace z odborných vyjádření k jednotlivým požárům, jednalo by se však o mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, které by bylo časově náročné, a jako takové by tudíž bylo spojeno s úhradou ve smyslu § 17 informačního zákona.

„4. Z uvedených požárů, kdy se jednalo o zavinění přímo FVE a kdy byla solární instalace pouze součástí většího požáru (např. celé budovy, žhářství a podobně)?“

K tomu MV-GŘ HZS ČR uvádí, že eviduje následující příčiny požárů v souvislosti s fotovoltaikou, přičemž podrobnější zpracování příčin požárů by si opět vyžádalo úhradu ve smyslu § 17 informačního zákona, neboť by se jednalo o mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

Příčina požáru v souvislosti s FVE	2023
Umysl	1
Nedbalost	6
Spatný stav komínu	2
Špatný stav topidla	2
Technická závada	51
zjištěno v přímé souvislosti s FVE	13
V šetření	2
Celkem	64

„5. Z uvedených požárů, kolik případů se týkalo FVE na střechách budov, solárních elektráren například na polích a kolik bylo menší elektrifikovaných zařízení (jako například doprovodné panely na lampách, powerbanky a podobně)?“

K tomu MV-GŘ HZS ČR uvádí, že eviduje následující požáry podle místa vzniku (účelu objektu):

Požáry podle místa vzniku	2023
Budovy občanské výstavby	805
z toho, kde se nacházelo FVE	9
Budovy pro bydlení	3 372
z toho, kde se nacházelo FVE	31
Speciální výrobní budovy	717
z toho, kde se nacházelo FVE	7
Budovy pro zemědělství a lesnictví	99
z toho, kde se nacházelo FVE	1
Ostatní budovy a provizoria	1 518
z toho, kde se nacházelo FVE	14
Přírodní prostředí	8 483
z toho, kde se nacházelo FVE	1
Ostatní	190
z toho, kde se nacházelo FVE	1
Celkem	15 184
z toho, kde se nacházelo FVE	64

Vaši žádost tímto považujeme za vyřízenou.

Mgr. Antonín Slabý, Ph.D., MBA
ředitel odboru legislativně právního
pověřen řízením