



MVCRX08VVPM8
prvotní identifikátor

MINISTERSTVO VNITRA
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 2295/26, Praha 414, 148 01

Č. j. MV-180394-4/PO-OVL-2025

Praha 28. listopadu 2025

Počet listů: 5



Sdělení k žádosti o informace

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „MV-GŘ HZS ČR“) obdrželo dne 11. 11. 2025 Vaši žádost o poskytnutí informací ve vztahu k energetické politice státu se zaměřením na problematiku větrných elektráren.

Odpovědi MV-GŘ HZS ČR uvádíme bezprostředně za Vašimi dotazy.

Dotaz č. 1:

„Má HZS připravený samostatný plán a metodiku, kterým bude reagovat na ona zvýšená rizika související s rozsáhlou investiční činností v oblasti větrných elektráren a jejich následným provozem?“

Odpověď:

Vzhledem k tomu, že se jedná o specifické objekty, zejména svou výškou, je zásah na větrnou elektrárnu velmi složitý. Jednotky požární ochrany de facto nezasahují na samotnou větrnou elektrárnu, ale zaujímají tzv. požární obranu. Hlavním úkolem Hasičského záchranného sboru České republiky je především zajistit ochranu života a zdraví osob, ochranu majetku a životního prostředí. Tyto úkoly jsou aplikovány i při řešení mimořádné události na větrné elektrárně. Z pohledu činností jednotek požární ochrany je vždy na prvním místě zajistit bezpečnost zasahujících osob a ochránit lidské a majetkové hodnoty.

Individuální metodika na objekty větrných elektráren v rámci České republiky není v současné době zpracována, ale s ohledem na výše uvedené, je v praxi vždy využíván standartní postup s přihlédnutím ke specifiku objektu a konkrétní události. Odborná diskuse nad touto

problematikou je celoevropským tématem, která v konečném důsledku může generovat vytvoření metodiky na tyto specifické objekty.

Dotaz č. 2:

„Disponuje HZS technikou pro likvidaci požárů větrných elektráren (VTE) výšky až 250 m? Pokud nedisponuje potřebnou technikou, jakým způsobem se bude zajišťovat bezpečnost v okolí a do jaké vzdálenosti od VTE?“

Odpověď:

Ve věci zásahu u požárů větrných elektráren je přístup jiný než u běžných objektů. Z důvodu velké výšky, omezeného přístupu do gondoly a nebezpečí úrazu elektrickým proudem se přímý zásah hasičů v gondole ani na rotoru neprovádí. Hrozí pád hořících částí, rozlet úlomků a nelze bezpečně zajistit odpojení všech elektrických částí v místě hoření.

V praxi to znamená, že jednotky požární ochrany postupují především defenzivně:

- Vymezí a zajistí bezpečnou zónu kolem turbíny. Velikost bezpečné zóny vždy určuje velitel zásahu na základě podmínek panujících na místě mimořádné události, např. vychází z celkové výšky větrné elektrárny, rychlosti a směru větru, terénních podmínek a dalších relevantních faktorů.
- Zabezpečují okolí a hasí případné sekundární požáry (např. tráva, křoviny či okolní porost po dopadu žhavých částí atd.).
- Chrání sousední objekty a infrastrukturu před šířením požáru.
- Průběžně komunikují s provozovatelem/dispečinkem, aby bylo potvrzeno bezpečné odstavení turbíny a úplné odpojení od elektrické sítě.

Do samotné věže nebo gondoly se kvůli bezpečnosti zasahujících hasičů nevstupuje, pokud to situace výslovně neumožní a nejsou splněny přísné podmínky bezpečnosti.

V případě technického typu zásahu nebo záchrany osoby nelze s ohledem na výšku objektu nasadit standardní výškovou techniku (žebříky, plošiny). V tomto případě se primárně nasazují tzv. lezecké skupiny nebo lezecká društva, které má HZS kraje dislokované na vybraných stanicích tak, aby bylo rovnoměrně zabezpečeno pokrytí celého kraje.

Dotaz č. 3:

„Při zpracování podkladů pro vydání a schvalování zákona č. 249/2025 Sb. o urychlení využívání některých obnovitelných zdrojů energie a souvisejících zákonů, zda vůbec doporučil HZS minimální vzdálenost VTE od občanských sídel s ohledem na bezpečnost při případných požárech VTE a pokud ano, tak jakou a z jakých podkladů vycházel?“

Odpověď:

K tomuto dotazu MV-GR HZS ČR uvádí, že se neúčastnilo zpracování podkladů.

Dotaz č. 4:

„Jsou pro účely zásahů pro požáry větrných elektráren prováděna proškolení jednotlivých regionálních hasičských záchranných sborů nebo se předpokládá, že zásahy u jednotlivých větrných elektráren či větrných parků budou provádět specializované týmy se speciální technikou a proškolením? Pokud půjde o využití specializovaných týmů – kolik týmů bude připraveno k zásahu v rámci každého samosprávného celku - kraje, města?“

Odpověď:

Hasební zásah u požárů větrných elektráren provádí standardně jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí dle aktuálně platného plánu plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany.

Jak je uvedeno v odpovědi č. 1, v případě objektů představujících na daném území významné riziko se příslušné jednotky požární ochrany v rámci organizačních opatření seznamují s daným objektem formou prohlídek, taktických nebo prověřovacích cvičení a zařazením příslušného tématu do odborné přípravy.

Pro případné zásahy technického charakteru nebo záchrany osob ve výšce jsou, jak je uvedeno v odpovědi č. 2, k dispozici lezecké skupiny nebo lezecká družstva, které má každé HZS kraje dislokované na vybraných stanicích HZS kraje tak, aby bylo rovnoměrně zabezpečeno pokrytí celého kraje.

Dotaz č. 5:

„Bude HZS (resp. jeho regionální složky) nadále účasten nějakých zjednodušených stavebních řízení v souvislosti s vydáním stavebních povolení pro nové instalace větrných elektráren či větrných parků?“

Odpověď:

Obecně je třeba konstatovat, že správní orgán může činit pouze to, co mu zákon ukládá a v rozsahu kompetencí svěřeném mu zákonem. V souladu s § 2 písm. d) vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“) jsou větrné elektrárny stavbou, která není budovou. Stavba větrné elektrárny je zařazena podle § 7 odst. 2 písm. a) bod 1. vyhlášky o kategorizaci staveb do kategorie I. V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) se státní požární dozor v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) citovaného zákona nevykonává. S ohledem na uvedené není (ani v současné chvíli) v kompetenci Hasičského záchranného sboru České republiky se k těmto objektům v rámci stavebního řízení vyjadřovat.

Dotaz č. 6:

„Nové instalace větrných elektráren či větrných parků jsou založeny na podstatně výkonnějších turbínách a výška větrných elektráren (až 250 m) i výška turbíny je výrazně vyšší, než tomu bylo v minulosti – jaká budou pro provozovatele předepsána minimální opatření v oblasti požární ochrany – čeho se budou týkat, v jakém rozsahu, jak často bude plnění podmínek požární ochrany předmětem kontrol, revizí apod. Je vůbec reálné standardní požární zásahy v případě větrných elektráren, zejména strojovny v jejich horní části, provádět?“

Odpověď:

Činnost je z důvodu složitých podmínek pro zásah začleněna do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím v souladu s § 4 odst. 2 písm. j) zákona o požární ochraně. Tento zákon zároveň stanoví povinnosti právnickým a podnikajícím fyzickým osobám provozující činnost se zvýšeným požárním nebezpečím. Způsob určení podmínek požárního nebezpečí při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím konkretizuje vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů. Jednou ze zpracovávaných dokumentací je dokumentace zdolávání požárů podle § 6b zákona o požární ochraně. Další podmínky pak může stanovit odborně způsobilá osoba na úseku požární ochrany ve smyslu § 11 zákona o požární ochraně. Blíže také viz odpovědi výše.

Dotaz č. 7:

„S ohledem na blížící se termín konce životnosti u významné části již existujících instalací VTE žádáme současně i o sdělení, zda i pro tuto oblast má HZS připravené nějaké řešení, pokud ano, tak jaká, když lze důvodně očekávat, že u starších instalací je s ohledem na dřívější typy materiálů a starší technologická řešení požární riziko podstatně vyšší.“

Odpověď:

K tomuto dotazu MV-GŘ HZS ČR sděluje, že z hlediska taktiky zásahu není stáří objektu rozhodující.

Větrné elektrárny představují svým charakterem velmi specifické objekty, kdy jejich rozhodné charakteristiky musí být vždy zohledněny z hlediska taktiky provedení zásahu. Pokaždé ale musí být dodrženy základní povinnosti Hasičského záchranného sboru České republiky a zajištěna ochrana života, zdraví, majetku a bezpečnost zasahujících osob.

Vaši žádost tímto považujeme za vyřízenou.

Mgr. Antonín Slabý, Ph.D., MBA, LL.M.
ředitel odboru legislativně právního
pověřen řízením