



MVCRX08D4ZZQ
prvotní identifikátor

MINISTERSTVO VNITRA
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 2295/26, Praha 414, 148 01

Č. j. MV- 21478-6/PO-OVL-2025

Praha 13. února 2025

Počet listů: 4



 – sdělení k žádosti o informace doručené dne 31. 1. 2025

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „MV-GŘ HZS ČR“) obdrželo dne 31. 1. 2025 Vaše podání, označené v předmětu e-mailu jako: „Dotaz k provádění koordinačních funkčních zkoušek“ (dále jen „žádost“).

Vzhledem k tomu, že Vaše žádost neobsahovala veškeré údaje nezbytné k identifikaci žadatele, byl jste přípisem MV-GŘ HZS ČR ze dne 5. 2. 2025, č.j. MV-21478-3/PO-OVL-2025, vyzván k doplnění. Požadované údaje jste doplnil prostřednictvím e-mailu zaslaném dne 6. 2. 2025.

Vaše žádost směřovala k poskytnutí informací ve vztahu k provádění koordinačních funkčních zkoušek a povinnostem vyplývajícím z normy ČSN 730875 Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení, přičemž odpovědi MV-GŘ HZS ČR budou uváděny bezprostředně za Vašimi dotazy:

Dotaz č. 1:

„Je norma ČSN 730875 na projektování elektrické požární signalizace závazná na základě vyhlášky č. 23/2008 Sb., vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb?“

Odpověď:

Ano, technická norma ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení, je závazná podle § 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů. Je výslovně uvedena v příloze č. 1, části 1, pod bodem 14 této vyhlášky.

Dotaz č. 2:

„Jsou jednotlivé kapitoly této normy (ČSN 730875) závazné pro projektování a instalaci elektrické požární signalizace, a také pro následný provoz, údržbu a servis?“

Odpověď:

Tato norma platí pro stanovení podmínek pro návrh elektrické požární signalizace, pro vypracování požárně bezpečnostního řešení, které je součástí projektové dokumentace při projektování nových stavebních objektů a při projektování změn stávajících objektů a technologických souborů, a to zejména v návaznosti na požárně bezpečnostní řešení.

Konkrétní návrh a realizační dokumentace EPS se provádí podle ČSN 34 2710 (s názvem Elektrická požární signalizace – Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba) v návaznosti na tuto normu.

Dotaz č. 3:

„Jsou koordinační funkční zkoušky podle této normy (ČSN 730875) povinné provádět s periodicitou jednou ročně?“

Odpověď:

Ano. V souladu s ustanovením § 7 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 246/2000 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“), se kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení provádí v rozsahu stanoveném právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce **nejméně jednou za rok**, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo prováděcí dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší. Provozuschopnost instalovaného požárně bezpečnostního zařízení se podle § 7 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci prokazuje dokladem o jeho montáži, funkční zkoušce nebo koordinační funkční zkoušce, kontrole provozuschopnosti, údržbě a opravách provedených podle podmínek stanovených vyhláškou o požární prevenci.

Současně je provádění koordinačních funkčních zkoušek vymezeno v čl. 4.8.5 ČSN 73 0875, kde je uvedeno, že musí být provedeny vždy před uvedením zařízení do provozu (po montáži, po rekonstrukci, po rozšíření, po jakékoli změně zařízení) a dále pak je nutné provést koordinační funkční zkoušku periodickou **alespoň jednou za rok**.

Dotaz č. 4:

„Kdo je oprávněn provádět periodickou funkční zkoušku a jaká odborná kvalifikace je požadována?“

Odpověď:

Periodickou funkční zkoušku, která prokazuje provozuschopnost požárně bezpečnostního zařízení, musí provádět buď odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany, tj. držitelé osvědčení o odborné způsobilosti podle ustanovení § 11 odst. 1 nebo odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Dotaz č. 5:

„Jsou oprávněny provádět periodické koordinační funkční zkoušky i odborně způsobilé osoby a technici požární ochrany podle §11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně?“

Odpověď:

Ano, viz odpověď na dotaz č. 4.

Dotaz č. 6:

„Je nutné při přidání či změně jednoho hlásiče v systému EPS v objektu, který ovládá další požárně bezpečnostní zařízení (PBZ), provést koordinační funkční zkoušku? A kdo ji smí provést?“

Odpověď:

V čl. 4.8.5 ČSN 73 0875 je uvedeno, že koordinační funkční zkoušky musí být provedeny vždy před uvedením zařízení do provozu (po montáži, po rekonstrukci, **po rozšíření**, po jakékoli změně zařízení) a dále pak je nutné provést koordinační funkční zkoušku periodickou alespoň jednou za rok. Kdo je oprávněn provádět koordinační funkční zkoušky, viz odpověď na dotaz č. 4.

Dotaz č. 7:

„Při provádění periodické koordinační funkční zkoušky je povinnost, aby byly odzkoušeny všechny požární úseky v budově či stavbě, nebo stačí provést zkoušky pouze na několika libovolně stanovených požárních úsecích?“

Odpověď:

Systémem EPS se podle technické normy ČSN 34 2710 rozumí zařízení EPS (podle ČSN EN 54-1) **včetně veškerých připojených ovládaných, doplňujících či monitorovaných zařízení, které může kombinovat funkce detekce a poplachu v jednom systému.** Z výše uvedeného vyplývá, že v rámci periodické koordinační funkční zkoušky systému EPS, je tedy nutné prokázat jeho funkčnost jako celku, tj. návaznosti a logické vazby požárně bezpečnostních zařízení, které jsou ovládány pomocí EPS.

Dotaz č. 8:

„Je při koordinační funkční zkoušce periodické povinnost, aby byl proveden a vyzkoušen centrální stop a total stop objektu, pokud je instalován?“

Odpověď:

Jsou-li CENTRAL STOP a TOTAL STOP ovládány systémem EPS, pak ano, viz odpověď na dotaz č. 7.

Vaši žádost tímto považujeme za vyřízenou.

plk. doc. JUDr. František Vavera, Ph.D., LL.M.
ředitel odboru legislativně právního