



MVCRX08HRVDD
prvotní identifikátor

MINISTERSTVO VNITRA
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 2295/26, Praha 414, 148 01

Č. j. MV- 63686-6/PO-OVL-2025

Praha 24. dubna 2025

Počet listů: 3



Sdělení k žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „MV-GR HZS ČR“) obdrželo dne 10. 4. 2025 Vaši žádost o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), ve které jste žádal o poskytnutí následujících informací:

„Dobrý den,

prosím o informaci ve smyslu zákona 106/1999 Sb., zda se musí na našem zařízení dělat požární bezpečnostní řešení (PBR) a kde tyto informace můžu najít (kde jsou uvedené)?

Tyto informace požaduji ohledně požární bezpečnosti a díky množství zákonů/vyhlášek nevím na koho se obrátit.

Naše zařízení je typu strojního zařízení (podle NV 176/2008 Sb.), jedná se o ISO-1C kontejner, kde je složený výsuvný stožár.

Provoz zařízení je pouze stacionární po vysunutí cca do výšky 30 m. Provoz může být i na více místech – po složení stožáru a převezení na autě, vlaku...

Zařízení obsahuje: generátor (230 V), nádrž 230 L nafty, hydraulický agregát (40 L oleje), rozvaděče (230 V a 24 V) elektrické motory (230 a 24 V), připojení na veřejnou elektrickou síť a mechanickou konstrukci vlastního stožáru včetně stabilizace ohledně vlivu počasí (větru,...).

Obsluha zařízení:

- pro rozbalení a složení – 2 lidi (2x2 h),*

- *další provoz pouze občasný dohled a doplnění nádrže – cca 3 h/24h.*

Prosím také o informaci, jaká vybavení (typ a velikost hasicího přístroje, vybavení lékárničky a další) bude dostačující pro naše seřízení a kde tyto informace můžu najít (kde jsou uvedené)? Prosím, na koho se případně můžu obrátit ohledně návrhu (PBŘ) a ohledně vybavení (hasicím přístrojem, lékárničkou)? “

Vzhledem k tomu, že Vaše žádost neobsahovala veškeré údaje nezbytné pro identifikaci žadatele ve smyslu § 14 odst. 2 informačního zákona, byl jste podle § 14 odst. 5 písm. a) informačního zákona vyzván přípisem MV-GR HZS ČR ze dne 14. 4. 2025, č.j. MV-63686-3/PO-OVL-2025, k doplnění. Tento údaj jste prostřednictvím e-mailu dne 14. 4. 2025 doplnil.

Po posouzení obsahu Vaší žádosti MV-GR HZS ČR sděluje, že, ač Vaše žádost tak, jak je formulována, překračuje účel informačního zákona, uvádí MV-GR HZS ČR v souladu se zásadou dobré správy, která je zakotvena v ustanovení § 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, následující skutečnosti:

Primárně je třeba konstatovat, že požárně bezpečnostní řešení patří mezi dokumentaci objektů ve smyslu vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb (dále jen „vyhláška č. 131/2024 Sb.“), která byla vydána k provedení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

Příloha č. 1. položka D.3 vyhlášky č. 131/2024 Sb. stanoví: „*Požárně bezpečnostní řešení se zpracuje podle požadavku stanoveného v položce Zásady požární bezpečnosti. Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení je stanoven podle požadavků jiného právního předpisu⁵⁾“.* Konkrétně se pak jedná o odkaz na ustavení § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“).

Zásady požární bezpečnosti jsou pak definovány v příloze č. 1 položka B.3.6 vyhlášky č. 131/2024 Sb., jako:

*„a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu²⁾ - výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.,
b) kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku.“*

Jiným právním předpisem v daném případě pak je vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.

Z uvedeného je tedy zřejmé, že pokud strojní zařízení, které uvádíte, není stavbou, nelze pro něho zpracovat požárně bezpečnostní řešení ve smyslu vyhlášky č. 131/2024 Sb., a s obsahem a v rozsahu podle § 41 vyhlášky o požární prevenci. V případě, že pochybnosti nadále přetrvávají, je možno kontaktovat místně příslušný územní odbor vykonávající státní

požární dozor (ve Vašem případě se bude pravděpodobně jednat o Územní odbor Kutná Hora) s tím, aby došlo k objektivnímu posouzení kompletní dokumentace.

MV-GŘ HZS ČR upozorňuje, že strojní zařízení by mohlo být věcným prostředkem ve smyslu § 1 písm. c) a § 2 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci, nebo požárně bezpečnostním zařízením ve smyslu § 1 písm. d) a § 2 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci, a to v závislosti na deklaraci určeného účelu použití výrobce. V daném případě by pak musely být splněny další relevantní ustanovení vyhlášky o požární prevenci, které se váží k věcným prostředkům, nebo k požárně bezpečnostním zařízením. Vzhledem k absenci informací o určeném účelu použití strojního zařízení nemůže MV-GŘ HZS ČR sdělit bližší informace.

Pokud jde o informace, které se týkají hasicích přístrojů, MV-GŘ HZS ČR uvádí, že jde o věcný prostředek ve smyslu § 1 písm. c) a § 2 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci. V souladu s ustanovením § 3 odst. 5 vyhlášky o požární prevenci musí v dopravních prostředcích a na strojích být umístěny přenosné hasicí přístroje tak, aby nemohly ohrozit bezpečnost osob. Speciálně je pak ve vyhlášce č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů, upraveno umístění hasicích přístrojů ve stavbách. Dále je pak třeba konstatovat, že z preventivních důvodů se obecně doporučuje vybavit pracoviště hasicím přístrojem (standardně se jedná o práškový hasicí přístroj 6kg).

Pokud jde o vybavení lékárničky MV-GŘ HZS ČR sděluje, že daná oblast není v jeho působnosti, avšak lze obecně konstatovat, že zařízení by mělo být dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, vybaveno pracovní lékárničkou, kterou schvaluje poskytovatel pracovnělékařských služeb zaměstnavatele.

Závěrem pak MV-GŘ HZS ČR doporučuje obrátit se na Ministerstvo práce a sociálních věcí, pod které spadá mimo jiné i oblast bezpečnosti práce.

Vaši žádost tímto považujeme za vyřízenou.

plk. doc. JUDr. František Vavera, Ph.D., LL.M.
ředitel odboru legislativně právního
v.z. Mgr. Antonín Slabý, Ph.D., MBA., LL.M.