

OHLÁŠENÍ KONÁNÍ KOORDINAČNÍ FUNKČNÍ ZKOUŠKY SYSTÉMU ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

HASIČSKÉMU ZÁCHRANNÉMU SBORU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ZÁSTUPCE ŽADATELE (ohlašovatel) [není nutné vyplňovat v případě, že je shodný s žadatelem]:

Jméno a příjmení / Název: Dat. narození / IČO:

Adresa / Sídlo:

Kontaktní osoba:

Telefon: E-mail:

ŽADATEL (vlastník objektu/stavebník):

Jméno a příjmení / Název: Dat. narození / IČO:

Adresa / Sídlo:

Kontaktní osoba:

Telefon: E-mail:

NÁZEV STAVBY:

MÍSTO STAVBY [adresa, pozemek č., kat. území]:

FUNKČNÍ ZKOUŠKA – výchozí / periodická:

☐ **Výchozí před uvedením zařízení do provozu pro potřeby připojení EPS na PCO**

Závazné stanovisko HZS HKK k dané stavbě:

č. j.: datum:

☐ **Výchozí před uvedením zařízení do provozu (např. po montáži, po rekonstrukci, po rozšíření)**

Závazné stanovisko HZS HKK k dané stavbě:

č. j.: datum:

☐ **Periodická - 1x/rok**

Závazné stanovisko HZS HKK k dané stavbě, popř. jiné dostupné podklady (např. požárně bezpečnostní řešení):

Tímto ohlašujeme HZS HKK termín konání koordinační funkční zkoušky:

Zkouška se bude konat dne v hod na místě stavby.

Případný náhradní termín lze dne v hod na místě stavby.

Datum:

Podpis žadatele / zástupce žadatele (příp. razítko):

VYSVĚTLIVKY K OHLÁŠENÍ:

Pokud je žadatel zastoupen je nutné doložit plnou moc, která je nedílnou součástí žádosti dle § 33 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Ohlášení konání koordinační funkční zkoušky musí být provedeno v dostatečném časovém předstihu, **minimálně však 15 dnů přede dnem jejího konání.**

Ohlášení je možné učinit podáním na podatelnu HZS HKK, případně zaslat prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem:

Datová schránka: yvfab6e

E-mail: spisovna@hkk.izscr.cz

Stavba musí být na koordinační funkční zkoušku připravena, provedení všech ovládaných a monitorovaných zařízení musí být dokončeno.

Povinnost provádět koordinační funkční zkoušky vyplývají z ČSN 73 0875 a ČSN 34 2710.

Přítomnost projektanta požárně bezpečnostního řešení a osob, které provedly montáž jednotlivých ovládaných a monitorovaných zařízení, je na koordinační funkční zkoušce žádoucí i s odkazem na čl. 4.8.2 ČSN 73 0875. Koordinační funkční zkoušku řídí zkušební technik systému EPS.

Před uvedením zařízení do provozu, ale i po jeho rekonstrukci nebo rozšíření je nutné provést vstupní koordinační funkční zkoušku, dále pak alespoň jednou za rok je nutné provádět periodickou koordinační funkční zkoušku.

O provedené koordinační funkční zkoušce musí být vyhotoven doklad včetně vyhodnocení výsledků zkoušek (vzor – příloha B ČSN 34 2710).