



HZSHX009Z3PQ



Váš dopis zn.:

Ze dne: 27.01.2026

Naše č. j.: HSHK-376-3/2026

Vyřizuje: kpt. Mgr. Zuzana Herzogová

Tel./fax: 775862805 / 495512282

Mobil:

E-mail: zuzana.herzogova@hzscr.cz

Datum: 10.02.2026

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane inženýre,

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje (dále jen „HZS HKK“) obdržel dne 27. 1. 2026 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to o informaci, zda existuje závazný pokyn či metodika, která ukládá příslušníkům HZS HKK povinnost bezvýhradně vyžadovat doložení původního ověření dokumentace (ve smyslu čl. 3.2 ČSN 73 0834) i v případech, kdy je ze situace naprosto zjevné a technicky doložitelné, že instalací technologie (např. FVE) nedochází k navýšení počtu osob, ani dalším změnám „užívání“. Pokud takový dokument existuje, žádáte o jeho poskytnutí.

K Vaší žádosti HZS HKK uvádí, že daná problematika není takto konkrétně žádným závazným pokynem nebo metodikou řešena. HZS HKK tak v jednotlivých případech postupuje vždy s ohledem na okolnosti daného případu a podle příslušných právních předpisů na úseku požární ochrany.

Jedná se zejména o vyhlášku č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů, která v § 31 větě první stanoví, že při změně dokončené stavby, změně v užívání stavby nebo při udržovacích pracích se postupuje podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 14.

Jednou z norem uvedených v citované příloze č. 1 části 14 je česká technická norma ČSN 73 0834 – Požární bezpečnost staveb – Změny staveb, která dovoluje požární bezpečnost staveb měněných objektů nebo jejich částí vždy řešit i s plným uplatněním požadavků ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 73 0810 a norem řady ČSN 73 08xx.

S pozdravem

(podepsáno elektronicky)

plk. Ing. David Pouč
vrchní rada
ředitel