

Umístění pěnidla v objektu

Dle vyhlášky č. 246/2001Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v účinném znění, budou požadavky na umístění a vybavení uvedeny:

- **v PBŘ, dle § 41 odst. 2 písm. i):** určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku a **písm. g):** zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení,
- **v DZP, dle § 34 odst. 3 písm. a):** základní text, který obsahuje operativně taktickou studii, stanovení nejsložitější varianty požáru a výpočty pro stanovení sil a prostředků jednotek požární ochrany, popřípadě také stanovení požadavků na speciální hasební látky a postupy a **písm. b)** vyjimatelná příloha určená pro jednotky požární ochrany při zdolávání požáru, která obsahuje textovou část s operativně taktickými údaji o objektu, např. základní charakteristiky požární bezpečnosti staveb a technologií, technických zařízení včetně požárně bezpečnostních zařízení, přístupových komunikací, únikových a zásahových cest, určení zdrojů vody pro hašení požárů, popřípadě speciálních hasebních látek a doporučení pro postup jednotek požární ochrany a grafickou část s plánem objektu, včetně umístění okolních objektů, zdrojů vody pro hašení požárů, příjezdových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku,
- **v PPN, dle § 16 odst. 3 písm. e):** zhodnocení možností provedení rychlé a účinné likvidace případného požáru, evakuace osob, zvířat, materiálu a provedení záchranných prací vlastními silami a prostředky provozovatele posuzované činnosti, popřípadě vyjádření potřeb přesahujících tento rámec.

Textové znění požadavků do PBŘ, DZP, PPN

Zásoba xxxx pěnidla bude uskladněna v objektu xxxx/v místě provozované činnosti při splnění následujících požadavků:

- nádoby na pěnu musí být o minimálním objemu 25 l s minimálním průměrem 40 mm (60 mm) vstupního hrdla pro tlakosací hadici*,
- zajistit tlakosací hadici o délce 5 m, se spojkou 25, o maximálním průměru 35 mm pro sání na přiměšovač, volný konec hadice musí být podélně naříznutý cca 3 cm do klínku, aby nedocházelo k přisání hadice na dno nádoby nebo*,
- zajistit tlakosací hadici o délce 7 m, se spojkou 52, o maximálním průměru 50 mm pro sání na přiměšovač pevně zabudovaný na CAS, volný konec hadice musí být podélně naříznutý cca 3 cm do klínku, aby nedocházelo k přisání hadice na dno nádoby*,
- případné další technické prostředky nutné k provedení hasebního zásahu*
- pěnidlo musí být skladované dle technických návodů k pěnidlu,
- garantovat použitelnost pěnidla po celou dobu jeho používání,
- nádoby s pěnidlem musí být přístupné i v případě vzniku požáru a to pro všechny PU, pro které je určené,
- přichystat potřebné množství pěnidla v časovém limitu dle zpracované analýzy na určené místo a to tak, aby každá nádoba byla volně stojící s přístupným vstupním hrdlem pro tlakosací hadici,
- určené místo pro přípravu hasiva (pěnidla) je stanoveno v grafické části DZP*.

*přesné podmínky nutné konzultovat s HZS Jihomoravského kraje

Zajištění dodávky pěnidla dodavatelsky

Dle vyhlášky č. 246/2001Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v účinném znění, budou požadavky na umístění a vybavení uvedeny:

- **v PBŘ, dle § 41 odst. 2 písm. i):** určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku a **písm. g):** zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení,
- **v DZP, dle § 34 odst. 3 písm. a):** základní text, který obsahuje operativně taktickou studii, stanovení nejsložitější varianty požáru a výpočty pro stanovení sil a prostředků jednotek požární ochrany, popřípadě také stanovení požadavků na speciální hasební látky a postupy a **písm. b)** vyjímatelná příloha určená pro jednotky požární ochrany při zdolávání požáru, která obsahuje textovou část s operativně taktickými údaji o objektu, např. základní charakteristiky požární bezpečnosti staveb a technologií, technických zařízení včetně požárně bezpečnostních zařízení, přístupových komunikací, únikových a zásahových cest, určení zdrojů vody pro hašení požárů, popřípadě speciálních hasebních látek a doporučení pro postup jednotek požární ochrany a grafickou část s plánem objektu, včetně umístění okolních objektů, zdrojů vody pro hašení požárů, příjezdových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku,
- **v PPN, dle § 16 odst. 3 písm. e):** zhodnocení možností provedení rychlé a účinné likvidace případného požáru, evakuace osob, zvířat, materiálu a provedení záchranných prací vlastními silami a prostředky provozovatele posuzované činnosti, popřípadě vyjádření potřeb přesahujících tento rámeček.

Textové znění požadavků do PBŘ, DZP, PPN

V PBŘ: „Zásoba pěnidla bude zajištěna dodavatelsky v souladu s podmínkami stanovenými schválenou analýzou zdolávání požáru. Nejpozději při místním šetření pro získání závazného stanoviska HZS JHM k užívání stavby bude předložena „Smlouva“ nebo „Osvědčení o splnění povinnosti zabezpečit zásobu pěnidla“ nebo jiný dokument dokladující zajištění dodávky pěnidla.

V DZP: „Zásoba xxxx pěnidla bude zajištěna dodavatelsky v souladu s podmínkami stanovenými schválenou analýzou zdolávání požáru dle „Smlouvy“ nebo „Osvědčení o splnění povinnosti zabezpečit zásobu pěnidla“ nebo jiného dokumentu dokladujícího zajištění dodávky pěnidla.

V PPN: „Zásoba pěnidla bude zajištěna dodavatelsky v souladu s podmínkami stanovenými schválenou analýzou zdolávání požáru dle „Smlouvy“ nebo „Osvědčení o splnění povinnosti zabezpečit zásobu pěnidla“ nebo jiného dokumentu dokladujícího zajištění dodávky pěnidla.

Termín: od data schválení PPN a dále trvale

V návaznosti na zajištění potřebného množství pěnidla pro provedení hasebního zásahu aktualizovat dokumentaci zdolávání požáru, pokud tato podmínka požární bezpečnosti není již do dokumentace zdolávání požárů zapracována.

Termín: do 1 měsíce od schválení PPN