

Informace o výsledcích kontrol provedených Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje v roce 2017

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje (dále jen „HZS Plzeňského kraje“) zveřejňuje podle ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zák. č. 183/2017 Sb. informaci o kontrolách provedených v roce 2017 v rámci výkonu státního požárního dozoru.

HZS Plzeňského kraje provedl v roce 2017 celkem **1078** kontrolních akcí. Z uvedeného počtu bylo provedeno:

- **25** komplexních požárních kontrol,
- **783** tematických požárních kontrol,
- **270** kontrolních dohlídek, popř. úkonů předcházejících kontrole.

Z celkového počtu **808** kontrol (tematických a komplexních), bylo **496** kontrol se zjištěnými nedostatky a **312** kontrol bez nedostatků.

Kontrolující příslušníci zjistili jako nejčastější nedostatky

- neprovádění pravidelných kontrol dodržování předpisů o požární ochraně formou preventivních požárních prohlídek
- neprovozuschopnost instalovaných požárně bezpečnostních zařízení nebo věcných prostředků požární ochrany
- nevytváření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce (nebyly udržovány volné únikové cesty, volný přístup k únikovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, uzávěrům vody, plynu, k přenosným hasicím přístrojům, k zařízením pro zásobování požární vodou a k ručnímu ovládnutí požárně bezpečnostních zařízení apod.)
- nesprávné nebo neúplné zpracování dokumentace požární ochrany, neudržování dokumentace v souladu se skutečným stavem
- neprokázání dodržování technických podmínek (popř. údržby, kontrol a oprav) elektrických a plynových zařízení a neprovádění kontrol a čištění spalinových cest