

Ev. číslo: 4224017863
Id. číslo: 307627042

ZPRÁVA O ZÁSAHU

Ukončená garantem za SSU
Směna : CA

Požár

Ohlášení: sobota 7.12.2024 čas 16:44:26

Specif. zásahu: Hasební práce - požár sena

Zatříd. zás. dle OPIS: POŽÁR - NÍZKÉ BUDOVY
Vyhlaš. st. popl.: 1 - I. stupeň poplachu
Adresa, místo události : Chomutov, Chomutov, U jezera
vedle Šichtova dolu
SŽ ECUD - 924 007 193

Objekty:

Majitel: Statutární město Chomutov, Chomutov, Zborovská 4602 ICO: 261891
Uživatel: Zoopark Chomutov, p. o., Chomutov, Přemyslova 259 ICO: 379719
Objekt/Prostor: sklady píce a steliva / sklady materiálů, výrobků
Vozidlo/Pozn.:

Doplňující údaje:

Lokalizace: 7.12.2024 17:59:44
Likvidace: 7.12.2024 20:27:24
Zřízený štáb velitele zásahu: ☐
ŘD na místě: ☐
Povolán ZPP: ☒

Dálková doprava vody:

Hadicemi (m):
Kyvadlová (km):
Plocha (m2): 9
Výkon proudů (l/min): 400
Fronta požáru (m): 3

Činnost před příjezdem jednotek PO:

Samouhašení:	☐	Evakuace osob:	☐
Zásah občanů, zam.:	☐	Uhašeno SHZ:	☐
Zásah jiných služeb:	☐	Žádný zásah:	☒

Místní JPO: 422166 - Chomutov
místní jednotce nebyla událost ohlášena,
nebyla povolána

Názor na příčinu: samovznícení

Povolán specializovaný pracovník HZS:

Jméno	Povolán - kým	Poznámka

Záznamy o zranění, úmrtí a evakuaci ostatních účastníků události:

Spolupráce u zásahu s:

Podnikající právnické a fyzické osoby zoopark chomutov
Policie ČR

Zúčastněné jednotky PO:

Ev. číslo: 4224017863

Id. číslo: 307627042

ZPRÁVA O ZÁSAHU

Požár

422605 - SŽ Chomutov

Územní odbor: Chomutov

Pořadové číslo jednotky: 1

Ohlášeno:	7.12.2024 17:22:27	Km k zásahu:	8	Činnost jednotky	
Vyhláš. popl.:	7.12.2024 17:22:27	Osob v jednotce:	3	120	Průzkum
Výjezd:	7.12.2024 17:23:05	Nasaz. speci. sk.: *	-	150	Použití vody dodávané proudem C - počet proudů
Na místě:	7.12.2024 17:38:55	Počet zásahů:	1	785	Požizování foto,video
Boj. rozv.:	7.12.2024 17:40:00	Jedn. nevyjela:	☐		
Odjezd:	7.12.2024 18:43:16	Nevyhlášen popl.:	☐		
Návrat:	7.12.2024 19:21:49	Nezásahová jízda:	☐		
Chemická laboratoř	☐	Řídící důstojník:	☐		

Osoby bez techniky

Použitá hasiva / sorbenty

hasební voda	4000
--------------	------

Použité ochranné prostředky:

	Dräger PSS 5000 (1)	0:30
	Dräger PSS 5000 (10)	0:30

Nasazená hlavní technika:

CAS 30/8000/480 - S 2 Z, SPZ: 6U9 1364, Vol. zn.: ZCV 712 (cisternová automobilová stříkačka > 30 včetně)

Příkaz:	7.12.2024 17:21:28	Odjezd:	7.12.2024 18:43:16	Osoby zadané v příkazu k výjezdu:	
Povolána:	7.12.2024 17:22:27	Na základně:	7.12.2024 19:21:49		Řidič vozidla
Výjezd:	7.12.2024 17:23:05	V zásahu:	7.12.2024 19:22:40		Velitel vozidla
Na místě:	7.12.2024 17:38:55				Přísl. jednotky

Ujeto km:

Motohodin:

Dílič část cesty:

Poznámka:

Jednotka po příjezdu na místo události prováděla hasební práce ve spolupráci s HZS UO Chomutov jedním proudem "C" a doplňování vody . Dále jednotka prováděla průzkum pomocí dronu. Jednotka použila IDP.

Ohlášeno:	7.12.2024 16:46:49	Km k zásahu:	5	Činnost jednotky	
Vyhláš. popl.:	7.12.2024 16:46:49	Osob v jednotce:	11	120	Průzkum
Výjezd:	7.12.2024 16:48:08	Nasaz. speci. sk.: *	-	150	Použití vody dodávané proudem C - počet proudů 2
Na místě:	7.12.2024 16:55:09	Počet zásahů:	1	320	Odvětrání prostorů nucené
Boj. rozv.:	7.12.2024 17:00:00	Jedn. nevyjela:	☐	440	Ochrana okolí
Odjezd:	7.12.2024 20:49:04	Nevyhlášen popl.:	☐	490	Rozebírání konstrukcí
Návrat:	7.12.2024 20:59:03	Nezásahová jízda:	☐	510	Vnikání do uzavřeného prostoru
Chemická laboratoř	☐	Řídící důstojník:	☐	785	Požizování foto,video
				787	Použití termokamery

Osoby bez techniky	Použitá hasiva / sorbenty
	Voda 12500 l

Použité ochranné prostředky:	
	Přístroj dýchací vzduch. Dräger PSS 5000 (82)
	Přístroj dýchací vzduch. Dräger PSS 90 (28)
	Přístroj dýchací vzduch. Dräger PSS 5000 (67)
	Přístroj dýchací vzduch. Dräger PSS 90 (21)
	Přístroj dýchací vzduch. Dräger PSS 7000 (58)

Nasazená hlavní technika:					
VEA/Ranger-VČ, SPZ: 5U7 9950, Vol. zn.: PCV 115 (velitelský automobil)					
Příkaz:	7.12.2024 16:50:26	Odjezd:	7.12.2024 20:43:49	Osoby zadané v příkazu k výjezdu:	
Povolána:	7.12.2024 16:50:26	Na základně:	7.12.2024 20:51:53		Řidič vozidla
Výjezd:	7.12.2024 16:50:28	V zásahu:	7.12.2024 20:52:13		
Na místě:	7.12.2024 16:55:45				
Ujeto km:	12	Motohodin:		Dílčí část cesty:	
Poznámka:					

CAS 30/9000/540 S3VH, SPZ: 3U6 0739, Vol. zn.: PCV 102 (cisternová automobilová stříkačka > 30 včetně)					
Příkaz:	7.12.2024 16:46:49	Odjezd:	7.12.2024 20:42:14	Osoby zadané v příkazu k výjezdu:	
					Řidič vozidla
					Velitel vozidla
Povolána:	7.12.2024 16:46:49	Na základně:	7.12.2024 20:54:24		
Výjezd:	7.12.2024 16:48:48	V zásahu:	7.12.2024 21:26:53		
Na místě:	7.12.2024 16:55:43				
Ujeto km:	13	Motohodin:		Dílčí část cesty:	
Poznámka:					

CAS 20/3500/210-S2T-"I", SPZ: 6U9 1374, Vol. zn.: PCV 101 (cisternová automobilová stříkačka < 30)					
Příkaz:	7.12.2024 16:46:49	Odjezd:	7.12.2024 20:49:04	Osoby zadané v příkazu k výjezdu:	
Povolána:	7.12.2024 16:46:49	Na základně:	7.12.2024 20:59:03		Řidič vozidla
Výjezd:	7.12.2024 16:48:08	V zásahu:	7.12.2024 21:37:28		Velitel vozidla
Na místě:	7.12.2024 16:55:09				Přísl. jednotky
					Přísl. jednotky
Ujeto km:	11	Motohodin:		Dílčí část cesty:	
Poznámka:					

Ev. číslo: 4224017863

Id. číslo: 307627042

ZPRÁVA O ZÁSAHU

Požár

CAS 20/4000/200-S2T-"II", SPZ: 8U1 9555, Vol. zn.: PCV 107 (cisternová automobilová stříkačka < 30)

Příkaz: 7.12.2024 18:23:55

Odjezd: 7.12.2024 18:39:25

Osoby zadané v příkazu k výjezdu:

Povolána: 7.12.2024 18:23:55

Na základně: 7.12.2024 18:53:34



Řidič vozidla

Výjezd: 7.12.2024 18:23:55

V zásahu: 7.12.2024 18:54:12

Velitel vozidla

Na místě: 7.12.2024 18:30:00

Přísl. jednotky

Přísl. jednotky

Ujeto km: 15

Motohodin:

Dílčí část cesty:

Poznámka:

CAS 20/4000/200-S2T-"II", SPZ: 8U1 9555, Vol. zn.: PCV 107 (cisternová automobilová stříkačka < 30)

Příkaz: 7.12.2024 16:46:49

Odjezd: 7.12.2024 17:59:13

Povolána: 7.12.2024 16:46:49

Na základně: 7.12.2024 17:59:13

Výjezd: 7.12.2024 16:48:09

V zásahu: 7.12.2024 17:59:13

Na místě: 7.12.2024 16:55:42

Ujeto km:

Motohodin:

Dílčí část cesty:

Poznámka:

Jednotka CHS Chomutov vyjela na příkaz KOPIS s CAS20 Scania (PCV101) v počtu 1+3, s CAS20 Scania (PCV107) v počtu 1+3, s CAS30 Tatra v počtu 1+1 a s VEA Ranger v počtu 1+0 (VČ) do ul. Šichtův důl (areál Zooparku) k hlášenému kouři z Haly. Po příjezdu jednotky CHS Chomutov na místo bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o halu skladující balíky sena a slámy ze které se valí kouř. Na místě byla již PČR a svědci události, následně se dostavila JSDH Jirkov. Jednotka CHS Chomutov provedla vniknutí do areálu Zooparku pomocí pákových nůžek přestřížením visacího zámku na bráně. Následně provedla jednotka CHS Chomutov bojové rozvinutí 2x C proud. Během bojového rozvinutí se na místo dostavili zaměstnanci Zooparku, kteří nám předali klíče od samotného objektu, na místo se dostavil i provozovatel Zooparku, který po domluvě s VZ zajistil na místo kolový nakladač a kontejnerový nosič pro odvoz balíků. Jednotkou CHS Chomutov ve spolupráci s JSDH Jirkov bylo provedeno nucené odvětrávání objektu pomocí ventilátorů a vytvořením odváděcích otvorů ve štítové konstrukci (2ks o rozměrech cca 1x1m). Během zásahu se na místo dostavila jednotka SŽ Chomutov povolána VZ pro kontrolu střešní konstrukce pomocí dronu a pro dodávku vody. Dle měření dronu Jednotky SŽ nevykazovala střešní konstrukce zvýšené hodnoty. Na místo se dále dostavil vyšetřovatel požárů (ZPP). Průzkumná skupina uvnitř objektu provedla vyhledání ohniska a zahájila jeho hašení vodním proudem C. V čase 17:59 byla VZ na KOPIS hlášena Lokalizace požáru. Po odvětrání objektu bylo zahájeno ve spolupráci se zaměstnanci Zooparku přeskládávání balíků uvnitř objektu kolovým nakladačem a zároveň odvoz nejvíce zasažených balíků kontejnerovým nosičem do areálu Skanzen (Zoopark Chomutov) po dohodě s provozním. Před přemístěním každého balíku, bylo provedeno jeho měření termokamerou popř. prolití vodou. V průběhu byla VZ poslána jednotka SŽ Chomutov a JSDH Jirkov zpět na základnu a družstvo 1+3 CHS Chomutov (PCV107) odvoláno prostřednictvím KOPIS po dohodě s VZ k jinému zásahu. Po odkrytí samotného ohniska požáru bylo provedeno jeho dohašení a v čase 20:27 byla VZ na KOPIS hlášena Likvidace požáru. Následně bylo místo zásahu VZ předáno pověřené osobě Zooparku, viz Záznam o předání místa zásahu. V místě byl nařízen dohled po dobu 24h včetně místa kam probíhal odvoz balíků. Následně provedla Jednotka CHS Chomutov (PCV101, 102 a 115) návrat na základnu. Během jízdy k zásahu bylo použito zvláštního výstražného zařízení modro-červené barvy.

Ohlášeno:	7.12.2024 16:46:49	Km k zásahu:	4	Činnost jednotky	
Vyhláš. popl.:	7.12.2024 16:47:00	Osob v jednotce:	4	120	Průzkum
Výjezd:	7.12.2024 16:52:00	Nasaz. speci. sk.: *	-		
Na místě:	7.12.2024 16:55:40	Počet zásahů:	1		
Boj. rozv.:	7.12.2024 16:56:00	Jedn. nevyjela:	☐		
Odjezd:	7.12.2024 19:14:24	Nevyhlášen popl.:	☐		
Návrat:	7.12.2024 19:22:44	Nezásahová jízda:	☐		
Chemická laboratoř	☐	Řídící důstojník:	☐		

Osoby bez techniky

Použitá hasiva / sorbenty

Použité ochranné prostředky:		
	Přístroj dýchací vzduch Fenzy Air 5500	0:10
	Přístroj dýchací vzduch Fenzy Air 5500	0:20
	Přístroj dýchací vzduch Fenzy Air 5500	0:20

Nasazená hlavní technika:

CAS 16/2000/250-S1Z Atego, SPZ: 5U1 7299, Vol. zn.: HCV 201 (cisternová automobilová stříkačka < 30)					
Příkaz:	7.12.2024 16:46:49	Odjezd:	7.12.2024 19:14:24	Osoby zadané v příkazu k výjezdu:	
Povolána:	7.12.2024 16:47:00	Na základně:	7.12.2024 19:22:44		Řidič vozidla
Výjezd:	7.12.2024 16:52:00	V zásahu:	7.12.2024 19:22:44		Velitel vozidla
Na místě:	7.12.2024 16:55:40				Přísl. jednotky
					Přísl. jednotky

Ujeto km:	8	Motohodin:	0	Dílčí část cesty:	
Poznámka:					

JPO vyjela na ohlášení KOPISu s technikou CAS 16 MB Atego v počtu 1+3 na požár stodoly do ul.Šichtův důl 5072 Chomutov (lesopark). Po příjezdu na místo události na místě byla HZS CV.Po domluvě s VZ jednotka provedla natažení 1xC a prováděla hasební práce uvnitř budovy. Byla dodržena BP a nikdo nebyl zraněn.

*) L - Lezecká skupina, P - Potápěčská skupina, LP - Lezecká i potápěčská skupina

Celkový souhrn použitých hasiv / sorbentů:		Celkový souhrn druhů použité techniky:	
hasební voda	4 000,00	cisternová automobilová stříkačka < 30	3
Voda	12 500,00 I	cisternová automobilová stříkačka > 30 včetně	2
		velitelský automobil	1

Kontaminace místa zásahu:	Převážné hořící látky:	Uniklé látky:
	slámy a seno lisované	

Použití detekčních přístrojů:			
Přístroj:	Přístroj detekční Termokamera Dräger UCF 7000	Ev.č.:	1
		Čas měření:	7.12.2024 17:05
Výsledek měření:	0	Měření prováděl:	

Jednotka PO: SŽ Chomutov

Jednotka po příjezdu na místo události prováděla hasební práce ve spolupráci s HZS UO Chomutov jedním proudem "C" a doplňování vody . Dále jednotka prováděla průzkum pomocí dronu. Jednotka použila IDP.

Jednotka PO: CHS Chomutov

Jednotka CHS Chomutov vyjela na příkaz KOPIS s CAS20 Scania (PCV101) v počtu 1+3, s CAS20 Scania (PCV107) v p očtu 1+3, s CAS30 Tatra v počtu 1+1 a s VEA Ranger v počtu 1+0 (VČ) do ul. Šichtův důl (areál Zooparku) k hlášenému kouři z Haly. Po příjezdu jednotky CHS Chomutov na místo bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o halu skladující balík y sena a slámy ze které se valí kouř. Na místě byla již PČR a svědci události, následně se dostavila JSDH Jirkov. Jednot ka CHS Chomutov provedla vniknutí do areálu Zooparku pomocí pákových nůžek přestřížením visacího zámku na bráně

Ev. číslo: 4224017863

ZPRÁVA O ZÁSAHU

Id. číslo: 307627042

Požár

. Následně provedla jednotka CHS Chomutov bojové rozvinutí 2x C proud. Během bojového rozvinutí se na místo dostavili zaměstnanci Zooparku, kteří nám předali klíče od samotného objektu, na místo se dostavil i provozovatel Zooparku, který po domluvě s VZ zajistil na místo kolový nakladač a kontejnerový nosič pro odvoz balíků. Jednotkou CHS Chomutov ve spolupráci s JSDH Jirkov bylo provedeno nucené odvětrávání objektu pomocí ventilátorů a vytvořením odváděcích otvorů ve štítové konstrukci (2ks o rozměrech cca 1x1m). Během zásahu se na místo dostavila jednotka SŽ Chomutov povolána VZ pro kontrolu střešní konstrukce pomocí dronu a pro dodávku vody. Dle měření dronu Jednotka SŽ nevykazovala střešní konstrukce zvýšené hodnoty. Na místo se dále dostavil vyšetřovatel požárů (ZPP). Průzkumná skupina uvnitř objektu provedla vyhledání ohniska a zahájila jeho hašení vodním proudem C. V čase 17:59 byla VZ na KOPIS hlášena Lokalizace požáru. Po odvětrání objektu bylo zahájeno ve spolupráci se zaměstnanci Zooparku přeskládávání balíků uvnitř objektu kolovým nakladačem a zároveň odvoz nejvíce zasažených balíků kontejnerovým nosičem do areálu Skanzen (Zoopark Chomutov) po dohodě s provozním. Před přemístěním každého balíku, bylo provedeno jeho měření termokamerou popř. prolití vodou. V průběhu byla VZ poslána jednotka SŽ Chomutov a JSDH Jirkov zpět na základnu a družstvo 1+3 CHS Chomutov (PCV107) odvoláno prostřednictvím KOPIS po dohodě s VZ k jinému zásahu. Po odkrytí samotného ohniska požáru bylo provedeno jeho dohašení a v čase 20:27 byla VZ na KOPIS hlášena Likvidace požáru. Následně bylo místo zásahu VZ předáno pověřené osobě Zooparku viz Záznam o předání místa zásahu. V místě byl nařízen dohled po dobu 24h včetně místa kam probíhal odvoz balíků. Následně provedla Jednotka a CHS Chomutov (PCV101, 102 a 115) návrat na základnu. Během jízdy k zásahu bylo použito zvláštního výstražného zařízení modro-červené barvy.

Jednotka PO: Jirkov

JPO vyjela na ohlášení KOPISu s technikou CAS 16 MB Atego v počtu 1+3 na požár stodoly do ul.Šichtův důl 5072 Chomutov (lesopark). Po příjezdu na místo události na místě byla HZS CV. Po domluvě s VZ jednotka provedla natažení 1xC a prováděla hasební práce uvnitř budovy. Byla dodržena BP a nikdo nebyl zraněn.

Velitel zásahu



Podpis: